



Примечания:
 1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 04 февраля 2008 г. № 103 "О порядке установления границ зон линейных электропередающих устройств и особых условий эксплуатации линейных устройств, расположенных в границах планов зон" сформирована зона ВЛ 10 кВ протяженностью 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
 В границах зоны допускается осуществлять любые работы, которые могут повлечь нарушение работы объектов электроэнергетики, и при этом привести к загромождению или повреждению, а также повлечь нарушение работы электроснабжения объектов.
 2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 ноября 1994 г. № 117 "Правила охраны высоковольтных трубопроводов" охраняемая зона вдоль трубопроводов, транспортирующих нефть, газ, пар, горячую воду, конденсат, и другие жидкие и газообразные углеводородные газы и пары углеводородов, составляет 20 м от оси трубопровода с каждой стороны.
 В границах зоны трубопровода запрещается производить любые работы, которые могут повлечь нарушение работы трубопровода или привести к его повреждению.
 3. Согласно СанПиН 2.2.12.1.1.2005-05 "Санитарно-защитные зоны и санитарный классификационный радиус объектов и иных объектов" санитарно-защитная зона от свалки устанавливается в размере 300 м.

Дополнения:
 * Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и прочие объекты капитального строительства объектов
 * Объекты федерального, регионального, местного значения объектов
 * Объекты историко-культурного значения объектов

- Условные обозначения:**
- Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории
 - Границы зон санитарной охраны водных объектов
 - Границы административного назначения и его номер
 - Границы земельного участка и его номер
 - Границы зон с особыми условиями использования территории (выделенный трубопровод)
 - Границы зон с особыми условиями использования территории (ВЛ 10 кВ)
 - Границы зон с особыми условиями использования территории (участки в ПЗЗ)
 - Границы водозащитных зон, приближенных к водным телам
 - Границы санитарно-защитной зоны свалки
 - Направление давления
 - Проектируемая трасса выделенного трубопровода
 - Проектируемая ВЛ 10 кВ
 - Дороги, проезды
 - Трассы нефтепроводов

ООО "РИТЭК"			Проект планировки территории для строительства объекта ООО "РИТЭК" "Обустройство садовыи № 11 Таранкинского месторождения" в границах сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области			
Изм./Лист	№ документа	Подпись	Дата	Этап	Лист	Листов
Исполнит./	Поправления Е.В.		2024	Г	1	1
Директор	Хохрина Н.А.			ПП	1	1
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.						
Если изготовление чертежей в печать осуществляется с использованием электронной подписи, то в обязательном порядке должен быть указан номер сертификата электронной подписи и наименование удостоверяющего центра.						
ООО "Средневолжская энергостроительная компания" г. Самара						