

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«17» декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 84195 от 17.12.2018г.

Код образца (пробы): 99280.2.12.12.18.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения (№4 Вода питьевая из водопроводного крана д. Рахмановка, ул. Молодежная, д.4, кв.2)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка Муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.2. Фактический адрес*:

446806, Самарская обл, Кошкинский р-н, Нижняя Быковка с, Центральная ул, дом № 10"В"

3.3 Дата и время изготовления *

12.12.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №48 от 22.01.2018 Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана по договору №51 от 22.01.2018г из водопроводного крана д. Рахмановка, ул. Молодежная, д.4, кв.2. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.12.2018

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 84195 от 17.12.2018

Стр.1 из 2

5. Дата и время* отбора:

12.12.2018 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава с/п Мезенцев В.И.

6. Дата начала испытаний: 12.12.2018**Дата окончания испытаний:** 14.12.2018**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 883/2 008 от 14.12.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД, на методы испытаний |
|---|---|---|-------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 883/2008 | | | |
| ОМЧ 37 град С | 0 КОЕ/мл | число образующих колоний бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | Не обнаружено в 100 мл | число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100мл | МУК 4.2.1018-01 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 84195 от 17.12.2018

Стр.2 из 2