

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,  
д. 84-А



«Сверяю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«16» апреля 2019 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1206 от 16.04.2019г.

**Код образца (пробы):** 24450.2.09.04.19.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая централизованного водоснабжения (№3 вода питьевая из подземного источника скважина №3647-д. Лузановка)

**2. Заказчик:**

ПСК им. Фрунзе

**2.1 Юридический адрес:**

446803, Самарская обл, Кошкинский р-н, Белоозерная д, Придорожная ул, дом № 3

**3. Изготовитель\*:**

ПСК им. Фрунзе

**3.1 Юридический адрес\*:**

446803, Самарская обл, Кошкинский р-н, Белоозерная д, Придорожная ул, дом № 3

**3.2. Фактический адрес\*:**

446803, Самарская обл, Кошкинский р-н, Белоозерная д, Придорожная ул, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления \***

09.04.2019

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №102 от 08.02.2019 Проба воды питьевой холодной из подземного источника центрального водоснабжения на микробиологические показатели отобрана по договору №121от 08.02.2019г с ПСК им Фрунзе из скважины №3555 в д. Лузановка Кошкинского района . Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 09.04.2019

**5. Дата и время\* отбора:**

09.04.2019 час 9 мин 20

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

инженер по охране труда Гильмутдинов А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1206 от 16.04.2019

Стр. 1 из 2

6. Дата начала испытаний: 09.04.2019

Дата окончания испытаний: 15.04.2019

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 187/427 от 15.04.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 187/427			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	число образующих колоний микробов в 1мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 1206 от 16.04.2019*

*Стр.2 из 2*