


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 04 августа 2016 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А


«Утверждаю».
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков
«07» ноября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 97 906 от 07.11.2016

Код образца (пробы):

83530.2.26.10.16.B

1. Наименование образца (пробы):

№3 вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

ПСК им. Фрунзе

2.1 Юридический адрес:

446803, Самарская обл, Кошкинский р-н, Белоозерная д, Придорожная ул, дом № 3

3. Изготовитель*:

ПСК им. Фрунзе

3.1 Юридический адрес*:

446803, Самарская обл, Кошкинский р-н, Белоозерная д, Придорожная ул, дом № 3

3.2. Фактический адрес*:

446803, Самарская обл, Кошкинский р-н, Белоозерная д, Придорожная ул, дом № 3

3.3 Дата* и время* изготовления

26.10.2016

4. Дополнительные сведения*:

Проба воды питьевой из подземного источника центрального водоснабжения отобрана по договору №142 от 10.02.2016г в д. Лузановка Кошкинского района со скважины №3555 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.10.2016 №176

5. Дата и время* отбора:

26.10.2016 час 8 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

инженер по охране труда Гильмутдинов А.

6. Дата начала испытаний: 26.10.2016 г.

Дата окончания испытаний: 31.10.2016 г.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 97 906 от 07.11.2016

Стр.1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 1707/770 от 02.11.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1707/770			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	2 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Журавлева Е. А.**

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 97 906 от 07.11.2016

Стр.2 из 2