

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, 1. Самара, 443079 тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samintel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



С УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«28» апреля 2018 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 28.04.2018 г. № 966

1. Наименование предмета экспертизы:

Пробы воды питьевой холодной централизованного водоснабжения на микробиологические показатели из распределительной сети- №1 водопроводный кран с. Четыровка, ул. Центральная, д.63; №2 водопроводный кран д. Гранная, ул. Широкая, д.95.

2. Заказчик: ПСК им. Кирова м. р. Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446804 Самарская область, Кошкинский район, с. Четыровка, ул. Центральная, д.63

2.2 Фактический адрес: 446804 Самарская область, Кошкинский район, с. Четыровка, ул. Центральная, д.63

3. Изготовитель (разработчик): ПСК им. Кирова м. р. Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес: 446804 Самарская область, Кошкинский район, с. Четыровка, ул. Центральная, д.63

3.2 Фактический адрес: 446804 Самарская область, Кошкинский район, с. Четыровка, ул. Центральная, д.63

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №232 от 26.04.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 29 872 от 28.04.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 29 873 от 28.04.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания на воду питьевую централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели от 28.04.2018г- №1 водопроводный кран с. Четыровка, ул. Центральная, д.63- протокол №29872; №2 водопроводный кран д. Гранная, ул. Широкая, д.95- протокол №29873 ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области з Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А. Пробы воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобраны 26.04.2018г по договору № 267 от 26.04.2018г.

Протокол 29 872 от 28.04.2018 №1 водопроводный кран с. Четыровка, ул. Центральная, д.63

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 231/518			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл

Протокол 29 873 от 28.04.2018 №2 водопроводный кран д. Гранная, ул. Широкая, д.95

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 232/519			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл

Заключение


по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Пробы воды питьевой холодной централизованного водоснабжения на микробиологические показатели из распределительной сети- №1 водопроводный кран с. Четыровка, ул. Центральная, д.63; №2 водопроводный кран д. Гранная, ул. Широкая, д.95.

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.