

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов
Кошкинский и Челно-Вершинский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области

446800, Самарская область, с. Кошки, ул. Победы, д. 29; тел. 2-15-17

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Самарская область, Кошкинский район, село Большое Ермаково, село Ерандаево, село Грачевка, деревня Андреевка, деревня Антипкино

(место составления акта)

« 28 » июля 20 17 г.

(дата составления акта)

11:30 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 43

03.07-28.07.2017 г. по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Большое Ермаково, ул. Центральная, д. 17,; село Ерандаево, село Грачевка, деревня Андреевка, деревня Антипкино

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 23 от 20.06.2017 г. заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору Пахомова Евгения Юрьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: администрации сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Кошкинский и Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: глава сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области А.А. Гордеев
22.06.2017 года

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Синицын Андрей Александрович – начальник отделения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Кошкинский ипроводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главногоуправления МЧС России по Самарской областиПри проведении проверки присутствовали: глава сельского поселения Большое Ермаково

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

муниципального района Кошкинский Самарской области А.А. Гордеев

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

выявлены нарушения требований:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
Помещения сельской администрации			
1.	Имеющиеся огнетушители в помещениях администрации сельского поселения требуют перезарядки	п. 70 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
2.	Глава поселения не обучен мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
3.	На объекте (в организации) отсутствует система и средства противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации.)	п. 61 ППР в РФ.	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
4.	Не представлены сертификаты на отделочные материалы, которыми отделаны стены на путях эвакуации в помещениях сельской администрации.	п. 33 ППР в РФ; п.6.25 Строительные нормы и правила 21-01-97*."Пожарная безопасность зданий и сооружений"	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
5.	В помещениях сельской администрации отсутствует план эвакуации людей при пожаре	п. 7 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
Территория поселения			
6.	На помещениях модульных котельных на территории населенных пунктов сельского поселения Большое Ермаково отсутствуют	п. 20 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения

	таблички с указанием категории взрыво-пожароопасности.		поселения Большое Ермаково
7.	К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения (пруды в с. Ерандаево), отсутствуют подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды.	п. 55 ППР в РФ; ст. 98 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Администрация сельского поселения Большое Ермаково
8.	Имеющийся гараж для содержания пожарного автомобиля ДПК сельского поселения Большое Ермаково не приспособлен для функционирования пожарной техники в зимний период (отсутствует отопление и утепление ворот)	п. 67 ППР в РФ;	Администрация сельского поселения Большое Ермаково
9.	На территории поселения отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре	п. 16 ППР в РФ;	Администрация сельского поселения Большое Ермаково

Прилагаемые предписание № 43/1/1об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28.07.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Кошкинский и Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
майор внутренней службы



А.А. Сеницын
«28» июля 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Глава сельского поселения Большое Ермаково
Муниципального района Кошкинский
Самарской области

А.А. Гордеев
«28» 07 2017 г.

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(-их) проверку)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Кошкинский и
проведившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при
наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: глава сельского поселения Большое Ермаково

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
муниципального района Кошкинский Самарской области А.А. Гордеев
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления (в случае, если имеется), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных
федеральным законодательством:

выявлены нарушения требований:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
Помещения сельской администрации			
1.	Имеющиеся огнетушители в помещениях администрации сельского поселения требуют перезарядки	п. 70 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
2.	Глава поселения не обучен мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
3.	На объекте (в организации) отсутствует система и средства противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации.)	п. 61 ППР в РФ.	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
4.	Не представлены сертификаты на отделочные материалы, которыми отделаны стены на путях эвакуации в помещениях сельской администрации.	п. 33 ППР в РФ; п.6.25 Строительные нормы и правила 21-01-97*."Пожарная безопасность зданий и сооружений"	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
5.	В помещениях сельской администрации отсутствует план эвакуации людей при пожаре	п. 7 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения Большое Ермаково
Территория поселения			
6.	На помещениях модульных котельных на территории населенных пунктов сельского поселения Большое Ермаково отсутствуют	п. 20 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского