



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**юридического лица - Администрации сельского поселения Большое Ермаково  
(ИНН 6381010214)**

**№ 10-485-05-18-023-П**

445022, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Мичурина, 78А  
(место составления акта)

« 30 » мая 2018 г.  
(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

По адресу/адресам: 446816, Самарская область, Кошкинский район, село Большое  
Ермаково, ул. Центральная, 17  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Средне-Поволжского  
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  
надзору Панишева А.Л. от 08 мая 2018 г. № 1440-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского  
поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области,  
ИНН 6381010214, зарегистрированного по адресу: 446816, Самарская область, Кошкинский  
район, село Большое Ермаково, ул. Центральная, 17

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта (ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «24» мая 2018 г. с 09 час 00 мин. до \_\_\_ час \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
по «30» мая 2018 г. с \_\_\_ час \_\_\_ мин. до 14 час 00 мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

Общая продолжительность проверки: 5 дней / 36 часов

Акт составлен: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при  
проведении выездной проверки):

Глава сельского поселения

Гордеев А.А. 11.05.2018 г. 11-00 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
**не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Иванов Евгений Аркадьевич

– государственный инспектор.

При проведении проверки присутствовали:

Гордеев Александр Артемьевич

– Глава сельского поселения, Администрация  
сельского поселения Большое Ермаково.

(ФИО, должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
<b>Нарушения требований безопасности при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления</b>			
1.	Отсутствует проектная документация на сеть газопотребления административного здания, СДК по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 17А.	Нарушены требования п. 14 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 (далее - ТР № 870)	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
2.	Отсутствует проектная документация на сеть газопотребления школы по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 21.	Нарушены требования п. 14 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
3.	Отсутствует проектная документация на сеть газопотребления спец жилого дома по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Садовая, 40.	Нарушены требования п. 14 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
4.	Отсутствует проектная документация на сеть газопотребления библиотеки, СДК по адресу: с. Ерандаево, ул. Центральная, 19А.	Нарушены требования п. 14 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
5.	Не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) надземного газопровода низкого давления Ф 50 мм, проложенного к котельной административного здания, СДК по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 17А.	Нарушены требования п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
6.	Не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) надземного газопровода низкого давления Ф 50 мм, проложенного к котельной школы по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 21.	Нарушены требования п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
7.	Не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений	Нарушены требования п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения



№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	изоляционного покрытия (окраски) надземного газопровода низкого давления Ф 50 мм, Ф76 мм, проложенного к котельной спец жилого дома по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Садовая, 40.		Гордеев А.А.
8.	Не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) надземного газопровода низкого давления Ф 50 мм, проложенного к котельной библиотеки, СДК по адресу: с. Ерандаево, ул. Центральная, 19А.	Нарушены требования п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
9.	За задвижках Ф 50 мм, установленных на газопроводе низкого давления, проложенного к котельной административного здания, СДК по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 17А, отсутствуют блокираторы от несанкционированного доступа, предусмотренные проектной документацией.	Нарушены требования п. 14, п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
10.	За задвижках Ф 50 мм, установленных на газопроводе низкого давления, проложенного к котельной школы по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 21, отсутствуют блокираторы от несанкционированного доступа, предусмотренные проектной документацией.	Нарушены требования п. 14, п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
11.	За задвижках Ф 50 мм, Ф 80 мм, установленных на газопроводе низкого давления, проложенного к котельной спец жилого дома по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Садовая, 40, отсутствуют блокираторы от несанкционированного доступа, предусмотренные проектной документацией.	Нарушены требования п. 14, п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
12.	За задвижках Ф 50 мм, установленных на газопроводе низкого давления, проложенного к котельной к котельной библиотеки, СДК по адресу: с. Ерандаево, ул. Центральная, 19А, отсутствуют блокираторы от несанкционированного доступа, предусмотренные проектной документацией.	Нарушены требования п. 14, п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
13.	Отсутствуют инструкции изготовителя на отопительные котлы	Нарушены требования п. 72 ТР № 870.	Глава сельского поселения

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	марки «Микро-75», установленные в котельной школы по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 21.		Гордеев А.А.
14.	Отсутствуют инструкции изготовителя на отопительные котлы марки «Микро-50», установленные в котельной библиотеки, СДК по адресу: с. Ерандаево, ул. Центральная, 19А.	Нарушены требования п. 72 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
15.	Не обеспечивается мониторинг повреждений электроизолирующих соединений, установленных на наружных газопроводах низкого давления перед котельными.	Нарушены требования п. 70 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
16.	Не установлены предельные сроки дальнейшей эксплуатации наружных и внутренних газопроводов котельной административного здания, СДК по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 17А, а именно - в проектной документации сроки эксплуатации не указаны, техническое диагностирование не проводилось.	Нарушены требования п. 76 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
17.	Не установлены предельные сроки дальнейшей эксплуатации наружных и внутренних газопроводов котельной школы по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 21, а именно - в проектной документации сроки эксплуатации не указаны, техническое диагностирование не проводилось.	Нарушены требования п. 76 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
18.	Не установлены предельные сроки дальнейшей эксплуатации наружных и внутренних газопроводов котельной спец жилого дома по адресу: с. Большое Ермаково, ул. Садовая, 40, а именно - в проектной документации сроки эксплуатации не указаны, техническое диагностирование не проводилось.	Нарушены требования п. 76 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.
19.	Не установлены предельные сроки дальнейшей эксплуатации наружных и внутренних газопроводов котельной библиотеки, СДК по адресу: с. Ерандаево, ул. Центральная, 19А, а именно - в проектной документации сроки эксплуатации не указаны, техническое диагностирование не проводилось.	Нарушены требования п. 76 ТР № 870.	Глава сельского поселения Гордеев А.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверилось.**



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора):  
**не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)



Е.А. Иванов

(подпись проверяющего)



А.А. Гордеев

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
проводимых органами государственного контроля (надзора).

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ 10-485-05-18-023-П от 30.05.2018 г. — Предписание;

№ 1440-р от 08.05.2018 г. — Распоряжение.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тольяттинского  
межтерриториального отдела по надзору за  
промышленной и энергетической безопасностью  
Иванов Евгений Аркадьевич

(ФИО проводивших проверку)



(Подписи лиц, проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гордеев Александр Артемьевич, Глава сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » мая 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)