


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603 от 06 июля 2011 года
Действителен до 06 июля 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2 940 от 04.02.2016

Код образца (пробы):

82.2.26.01.16.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3.2. Фактический адрес*:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3.3 Дата* и время* изготовления -

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Помощник врача по общей гигиене Турсунова Н.И.

4. Дополнительные сведения*:

Проба -вода питьевая холодная централизованного водоснабжения отобрана из водоразборной колонки по адресу: Кошкинский район с.Большое Ермаково, ул. Полевая, дом №46 по договору № 65 от 22.01.2016

5. Дата и время* отбора:

26.01.2016 час 10 мин 0

6. Дата начала испытаний: 26.01.2016 г.

Дата окончания испытаний: 29.01.2016 г.

7. Результаты лабораторных испытаний


№ 24/ 11 от 29.01.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Регистрационный номер в лаборатории: 24/ 11				
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	ОКОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

8. Заключение:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям раздела 3 табл №1 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.


*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное

за оформление протокола:



Журавлева Е. А.