

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Зам.руководителя ОИ, Главный врач
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«24» марта 2023 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.03.2023 г. № 335

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям
вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Большое Ермаково
муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Большое Ермаково с, Центральная ул, дом №
17

2.2 Фактический адрес: 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Большое Ермаково с, Центральная ул, дом №
17

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения
Большое Ермаково муниципального
района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес: 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Большое Ермаково с, Центральная ул, дом №

3.2 Фактический адрес: 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Большое Ермаково с, Центральная ул, дом №
17

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №140 от 20.03.2023 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 760 от 24.03.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний вода питьевая из распределительной сети №760 от 24.03.2023г. на микробиологические показатели ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 . Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г) по адресу: с. Сергиевск, ул.Н.Краснова, 84 А. Пробы отобраны по заявлению № 140 от 20.03.2023 г. АСП Большое Ермаково м.р. Кошкинский.

Протокол 760 от 24.03.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 594/339			
ОМЧ 37 град С	4 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см³	Отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение

по результатам испытаний


На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний по

микробиологическим показателям вода питьевая из распределительной сети
холодная

Соответствуют

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Фролова И.В.