

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«22» апреля 2019 г.



Экспертное заключение по результатам испытаний

от 22.04.2019 г. № 744

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения: из водопроводного крана
Большое Ермаково, ул. Полевая, д.2; из водопроводного крана с. Большое Ермаково ул
Центральная, д.17 -на микробиологические показатели

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципального
района Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое
Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

2.2 Фактический адрес: 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое
Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения Большое
Ермаково муниципального района Кошкинский
Самарской области

3.1 Юридический адрес: 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое
Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3.2 Фактический адрес: 446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое
Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №204 от 16.04.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1314 от 22.04.2019 ИЛЦ Филиала ФБ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 1315 от 22.04.2019 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания от 22.04.2019-на воду питьевую холодную централизованного водоснабжения из села Большое Ермаково- водопроводного крана по адресу: ул. Полевая, д.2- № протокола 1315; из водопроводного крана по улице Центральная д.17- № протокола 1314 на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.

Пробы воды питьевой холодной централизованного водоснабжения на микробиологические показатели отобраны 16.04.2019г по договору №230 от 16.04.2019г. с АСП Большое Ермаково м.р. Кошкинский.

Протокол 1314 от 22.04.2019

из водопроводного крана по улице Центральная д.17

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 209/529			
ОМЧ 37 град С	5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл

Протокол 1315 от 22.04.2019

водопроводного крана по адресу: ул. Полевая, д.2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 208/528			
ОМЧ 37 град С	8 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	число образующий коло

			ний бактерий в 1 мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	число бактерий в 100мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	число бляшкообразующих единиц в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения: из водопроводного крана с Большое Ермаково, ул. Полевая, д.2, из водопроводного крана с. Большое Ермаково ул. Центральная, д.17 -на микробиологические показатели

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене

Жилин М.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,

д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«22» апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1314 от 22.04.2019г.

Код образца (пробы): 26733.2.16.04.19.B

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения (№1 вода питьевая из распределительной сети холодная из водопроводного крана с. Б. Ермаково, ул. Центральная, д.17)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3.2. Фактический адрес*:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3.3 Дата и время изготовления *

16.04.2019

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №204 от 16.04.2019 Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана по договору №230 от 16.04.2019г из водопроводного крана с. Большое Ермаково ул. Центральная, д.17 Кошкинского района. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 16.04.2019

5. Дата и время* отбора:

16.04.2019 час 9 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1314 от 22.04.2019

Гордеев А.А. глава с/п

6. Дата начала испытаний: 16.04.2019

Дата окончания испытаний: 22.04.2019

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 209/529 от 22.04.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 209/529			
ОМЧ 37 град С	5 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 1314 от 22.04.2019

Стр.2 из

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«22» апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1315 от 22.04.2019г.

Код образца (пробы): 26732.2.16.04.19.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения(№1 вода питьевая из
распределительной сети холодная из водопроводного крана с. Б. Ермаково, ул. Полевая,2)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский
Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский
Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3.2. Фактический адрес*:

446816, Самарская обл, Кошкинский р-н, Большое Ермаково с, Центральная ул, дом № 17

3.3 Дата и время изготовления *

16.04.2019

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №204 от 16.04.2019 Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения
из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана по договору №230 от
16.04.2019г из водопроводного крана с. Большое Ермаково ул. Полевая, д.2 Кошкинского района .
Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 16.04.2019

5. Дата и время* отбора:

16.04.2019 час 9 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1315 от 22.04.2019

Гордеев А.А. глава с/п

6. Дата начала испытаний: 16.04.2019

Дата окончания испытаний: 22.04.2019

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 208/528 от 22.04.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 208/528			
ОМЧ 37 град С	8 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 1315 от 22.04.2019

Стр.2 из 2