

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе»

М.П.

07.04.2023

Коновалова М.С.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1008 от 07.04.2023**

Код образца (пробы): 23171.2.04.04.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446812, Самарская обл, Кошкинский р-н, Новая Кармала с, Рабочая ул., дом № 36.

**2.2 Фактический адрес:**

446812, Самарская обл, Кошкинский р-н, Новая Кармала с, Рабочая ул., дом № 36.

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области

**3.1 Юридический адрес:\***

446812, Самарская обл, Кошкинский р-н, Новая Кармала с, Рабочая ул., дом № 36.

**3.2. Фактический адрес:\***

446812, Самарская обл, Кошкинский р-н, Новая Кармала с, Рабочая ул., дом № 36.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 1008 от 07.04.2023

**3.3 Дата и время изготовления:\***

04.04.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

04.04.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

04.04.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №139 от 20.03.2023. Проба вода централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана на объекте: с.Новая Кармала, ул.Рабочая, 37Б. Доставлена автотранспортом при температуре +4 С°. ИНН организации 6381010310 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 04.04.2023

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

глава сельского поселения Н.Кармала Мадьянов Е.П. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 788/427 от 07.04.2023			
Даты проведения: 04.04.2023 - 07.04.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*