

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов
Кошкинский и Челно-Вершинский

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области

446800, Самарская область, с. Кошки, ул. Победы, д. 29; тел. 2-15-17

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Самарская область, Кошкинский
район, село Большая
Константиновка,
деревня Колмаюр, деревня Моисеевка,
(место составления акта)

« 02 » мая 20 17 г.

(дата составления акта)

11:30 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 7

04.04-02.05.2017 г. по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Большая
Константиновка, ул. Центральная, д. 60, д. Колмаюр, деревня
Моисеевка, территория поселения
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 7 от 20.03.2017 г. заместителя главного государственного
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки
инспектора Самарской области по пожарному надзору Садовского Владислава Валерьевича

была проведена проверка в отношении: администрации сельского поселения Большая
Константиновка
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))
муниципального района Кошкинский Самарской области

Продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного пожарного надзора)
районов Кошкинский и Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: глава сельского поселения
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя),
Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области
Е.И.Платонова

(иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Синицын Андрей Александрович – начальник отделения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Кошкинский ипроводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской областиПри проведении проверки присутствовали: глава сельского поселения Большая
Константиновка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

муниципального района Кошкинский Самарской области Е.И. Платоновадолжностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

выявлены нарушения требований:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
Здание сельской администрации			
1.	Глава поселения не обучен мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения Большая Константиновка
2.	Административное здание сельского поселения не оборудовано АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) и системой оповещения о пожаре	ст.4 №123-ФЗ от 22.07.2008 г., таблица №1 п.9 НПБ 110-03, таблица №2 п.15 НПБ 104-03	Глава Администрации сельского поселения Большая Константиновка
3.	В здании сельской администрации отсутствует план эвакуации людей при пожаре	п. 7 ППР в РФ;	Глава Администрации сельского поселения Большая Константиновка
Территория поселения			
4.	К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения (пруд в с. Большая Константиновка), отсутствуют подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды.	п. 55 ППР в РФ; ст. 98 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Глава Администрации сельского поселения Большая Константиновка
5.	На территории поселения отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре	п. 16 ППР в РФ;	Администрация сельского поселения Большая Константиновка

Прилагаемые предписание № 7/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 02.05.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Кошкинский и Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

майор внутренней службы



А.А. Сеницын

« ____ » _____ 20 ____ г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Глава сельского поселения Большая
Константиновка
Муниципального района Кошкинский
Самарской области



Е.И. Платонова

20 ____ г.

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(-их) проверку)