



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица Администрации сельского поселения Большая Константиновка
(ИНН 6381010285)

№ 10-706-11-18-234-П

446022, Самарская область, г. Сызрань,
ул. Локомотивная, 19

(место составления акта)

« 30 » ноября 2018 г.

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

По адресу/адресам: 446814, Самарская область, Кошкинский район, с. Большая
Константиновка, ул. Центральная, д. 60

(место проведения проверки)

На основании распоряжения врио руководителя Средне-Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
В.В. Мартынова от 09 ноября 2018 г. № 3741-Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации сельского
поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской
области, ИНН 6381010285, зарегистрированного по адресу: 446814, Самарская область,
Кошкинский район, с. Большая Константиновка, ул. Центральная, д. 60

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта (ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «20» ноября 2018 г. с 09 час 00 мин. до ___ час ___ мин. Продолжительность _____
по «26» ноября 2018 г. с ___ час ___ мин. до 14 час 00 мин. Продолжительность _____

Общая продолжительность проверки: 5 дней / 36 часов

Акт составлен: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при
проведении выездной проверки):

Глава сельского поселения

Е.И. Платонова 06.11.2018 г. 09-00 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Загумённов Виталий Анатольевич – государственный инспектор.

При проведении проверки присутствовали:

Платонова Елена Ивановна – глава сельского поселения Большая Константиновка.
(ФИО, должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


| № п/п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения |
|--|--|--|---|
| Нарушения требований безопасности при эксплуатации сети газопотребления | | | |
| 1. | Не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) надземного газопровода низкого давления. | Нарушены требования п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 (далее – ТР № 870). | Глава сельского поселения Е.И. Платонова |
| 2. | Отсутствует проектная документация на наружный газопровод низкого давления, входящего в состав сети газопотребления. | Нарушены требования п. 14 ТР № 870. | Глава сельского поселения Е.И. Платонова |
| 3. | Отсутствует проектная документация на внутреннее газоснабжение котельной, входящей в состав сети газопотребления. | Нарушены требования п. 14 ТР № 870. | Глава сельского поселения Е.И. Платонова |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)



В.А. Загумённов

(подпись проверяющего)



Е.И. Платонова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ 10-706-11-18-234-П от 30.11.2018 г.

– Предписание;

№ 3621-Р от 31.10.2018 г.

– Распоряжение;

– Фотоматериалы на электронном носителе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тольяттинского
межтерриториального отдела по надзору за
промышленной и энергетической безопасностью
Загумённов Виталий Анатольевич
(ФИО проводивших проверку)



(Подписи лиц, проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава сельского поселения Большая Константиновка Платонова Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» ноября 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)