

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ф. М. Рафиков

23.07.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2199 от 23.07.2021

Код образца (пробы): 50917.1.20.07.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети

2. Заказчик:

АСП Кошки м.р.Кошкинский

2.1 Юридический адрес:

446800, Самарская область, Кошкинский район, Кошки, Победы, дом № 12

2.2 Фактический адрес:

446800, Самарская область, Кошкинский район, Кошки, Победы, дом № 12

3. Изготовитель:*

АСП Кошки м.р.Кошкинский

3.1 Юридический адрес:*

446800, Самарская область, Кошкинский район, Кошки, Победы, дом № 12

3.2. Фактический адрес:*

446800, Самарская область, Кошкинский район, Кошки, Победы, дом № 12

3.3 Дата и время изготовления:*

20.07.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

20.07.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

20.07.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №240 от 20.07.2021 Проба вода питьевая из распределительной сети по ул.Самаркина (комплексная малоэтажная застройка с Кошки) отобрана по договору №258 от 20.07.2021 г.Пробы доставлены в термосумке с хладоэлементами при температуре +4С. ИНН 6381010302 Акт отбора образцов (проб) от 20.07.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Левина С.А., глава с/п ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 413/259 от 23.07.2021			
Даты проведения: 20.07.2021 - 21.07.2021			
Цветность	2,84 ± 1,42	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	1,41 ± 0,28	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Показатель активности водородных ионов (рН)	7,6 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	3,98 ± 0,40	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток	673,0 ± 30,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Аммиак	1,16 ± 0,23	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	3,83 ± 0,58	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	1,497 ± 0,374	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	27,63 ± 4,14	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	129,71 ± 12,97	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,29 ± 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	0,16 ± 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,013 ± 0,003	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
Жесткость	8,0 ± 1,2	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2199 от 23.07.2021 Стр.2 из 2