

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. П.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 16176000 ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«25» сентября 2020

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «25» сентября 2020 г. № 1760

1. Наименование предмета экспертизы:

вода сточная после очистки

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие Производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский
Самарской области

2.1. Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

2.2 Фактический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

3. Изготовитель (разработчик):

Муниципальное предприятие Производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района Кошкинский Самарской
области

3.1. Юридический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

3.2 Фактический адрес:

446800, Самарская обл, Кошкинский р-н, Кошки с,
4-й кв-л, дом № 11

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №40 от 13.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 2567 от 23.09.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Экспертное заключение № 1760 от 25.09.2020

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания воды сточной после очистки из очистных сооружений с. Кошки № 2567 от 23.09.2020г. на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены в микробиологической лаборатории на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г), по адресу: с. Сергиевск ул. Н. Краснова, 84А.

Пробы отобраны: главный инженер Белозеров С.Е.

Проба воды сточной после очистки из очистных сооружений с. Кошки, ул. Новая, 18 на микробиологические показатели отобрана 16.09.2020 по договору № 45 от 13.01.2020г. с МП ПОЖКХ м.р. Кошкинский.

Протокол 2567 от 23.09.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 98/1184			
возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	Не обнаружены в 1000 мл	не допускаются	КОЕ в 1000 мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не более 500 КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не более 100 КОЕ/100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	не более 10 БОЕ/100 мл	БОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

вода сточная после очистки

Соответствует

по исследованным микробиологическим показателям требованиям приложения №1 СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Врач по общей гигиене



Хузяганнев Р. Р.