

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"
В.М.Исаков

«28» января 2022

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «28» января 2022 г. № 885

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний воды питьевой на микробиологические показатели, пробы №5 отобранной из скважины № 5183, водозабор "Полевой" расположенный по адресу: 446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Привольная.

2. Заказчик: Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446800, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КОШКИНСКИЙ, СЕЛО КОШКИ, КВАРТАЛ 4-Й, ДОМ 11

2.2 Фактический адрес: 446800, Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, 4 квартал, дом 11

3. Изготовитель (разработчик):

3.1. Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №934 от 11.01.2022 г.

Протокол лабораторных испытаний № 1198 от 26.01.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитаций № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

Экспертное заключение № 885 от 28.01.2022

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: 443041, Россия, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, д. 13 (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015 г.).

Проба холодной воды отобрана 24 января 2022г. представителем заказчика - главным инженером Белозеровым С.Е., о чем составлен акт отбора.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № 1 198 от 26.01.2022г.

Протокол 1198 от 26.01.2022

Проба № 5 вода питьевая из скважины № 5183

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 326			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

По результатам лабораторных испытаний установлено, что в доставленном образце холодной воды исследованные микробиологические показатели - не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5 раздела III).

Заключение

по результатам испытаний

на момент проведения лабораторных испытаний вода питьевая по вышеперечисленным микробиологическим показателям, пробы № 5 отобранной из скважины № 5183, водозабор "Полевой" расположенный по адресу: 446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Привольная.

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (Раздел III, таблица 3.5).

Врач по общей гигиене

Ванюхина Анна Анатольевна



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
Арцыбушевская, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области», заместитель руководителя ИЛЦ

Л.М. Малыгина

26.01.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1198 от 26.01.2022

Код образца (пробы): 2133.2.24.01.22.B

1. Наименование образца (пробы):

Проба № 5 вода питьевая из скважины № 5183

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Муниципальное предприятие Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446800, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, РАЙОН КОШКИНСКИЙ, СЕЛО КОШКИ, КВАРТАЛ 4-Й, ДОМ 11

2.2 Фактический адрес:

446800, Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, 4 квартал, дом 11

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

24.01.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

24.01.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 1198 от 26.01.2022

Заявление №934 от 11.01.2022 г. Проба воды питьевой из скважины № 5183, водозабор "Полевой", с. Кошки, ул. Привольная (МП ПОЖКХ муниципального района Кошкинский Самарской области, 446800, Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, 4 квартал, д. 11). Акт отбора образцов (проб) от 24.01.2022 г.

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Белозеров С.Е. - главный инженер ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, д. 13			
Регистрационный номер: 326 от 25.01.2022			
Даты проведения: 24.01.2022 - 26.01.2022			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Николаева Н. В.**
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*