

ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» (ООО «Мониторресурсы»)

Аттестат аккредитации № ААС.А.00374
выдан 25 сентября 2019 г.



АККРЕДИТОВАННАЯ
ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ № 379 результатов анализа пробы воды

443096 г. Самара
ул. Больничная, 2а
тел. (846) 337-60-05

от 06.07.2020 г.


Объект СПК «Черемшан» Кошкинского района
Дата взятия пробы 30.06.2020 г. Дата доставки проб(ы) в лабораторию 30.06.2020 г.
Кем взята проба Пред. ППК «Вулкан» Иовлевым И.И.
Место взятия пробы с. Ст. Максимкино, ул. Киреметь, скв. № б/н
Дата начала анализа 30.06.2020 г. Дата окончания анализа 06.07.2020 г.

Физические показатели

Наименование ингредиента	Единица Измерения	ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01)	Результаты анализа	ГОСТ, НД на методы анализа
1	2	3	4	5
Запах при 20° С	Баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	Градусы	20	12	ГОСТ 31868-2012
Мутность	ЕМФ	2,6	0,7	ГОСТ Р 57164-2016

Катионно-анионный баланс содержание в 1 дм³ воды

Катионы	мг/дм3	мг-экв/дм3	% мг-экв	Анионы	мг/дм3	мг-экв/дм3	% мг-экв
1	2	3	4	5	6	7	8
Na + K	7,5	0,33	3,93	Cl ⁻	28,0	0,79	9,51
Mg ²⁺	36,0	2,96	35,71	SO ₄ ⁻	136,0	2,83	34,17
Ca ²⁺	98,0	4,89	58,98	HCO ₃ ⁻	284,0	4,66	56,16
Fe ³⁺	1,000	0,05	0,64	NO ₂ ⁻	0,044	0,00	0,01
NH ₄ ⁺	1,10	0,06	0,737	NO ₃ ⁻	0,75	0,01	0,15
				CO ₃	0,0	0,00	0,00
ИТОГО:	143,6	8,29	100,00	ИТОГО:	448,8	8,29	100,00



Хлоридно – сульфатно – гидрокарбонатная
магниево – кальциевая

№ п/п	Определяемые ингредиенты	Единица измерения	ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01)	Концентрация, мг/дм ³ , погрешность измерения	НД на МВИ методы анализа
1	2	3	4	5	6
1.	Водородный показатель	ед. рН	6,0-9,0	7,47	ПНД Ф 14.1.2:3-4.121-97
2.	Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /дм ³	5,0	1,7	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
3.	Фториды (F ⁻) для климатических районов _____ III	мг/дм ³	1,5	< 0,05	ГОСТ 4386-89
			1,2		
4.	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1000	592,0	ПНД Ф 14.1.2:4.261-10
				450,0	
5.	Хлориды	мг/дм ³	350	28,0	ГОСТ 4245-72
6.	Сульфаты	мг/дм ³	500	136,0	ГОСТ 31940-2012
7.	Ион аммония	мг/дм ³	2,0	1,1	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10
8.	Нитрит-ион	мг/дм ³	3,0	0,044	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95
9.	Нитрат-ион	мг/дм ³	45	0,75	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95
10.	Жесткость общая	°Ж	7,0	7,9	РД 52.24.395-2017
11.	Кальций	мг/дм ³		98,0	РД 52.24.403-2007
12.	Магний	мг/дм ³		36,0	РД 52.24.395-2017
13.	Карбонаты	мг/дм ³		< 1,0	РД 52.24.524-2009
14.	Гидрокарбонаты	мг/дм ³		284,0	РД 52.24.493-2006
15.	Сумма катионов	мг/дм ³		143,6	РД 52.24.514-2009
16.	Сумма анионов	мг/дм ³		448,8	РД 52.24.514-2009
17.	Na ⁺ +K ⁺ (по разности)	мг/дм ³		7,5	РД 52.24.514-2009
18.	Св. щелочность (СО ₃ ²⁻)	мг-экв/дм ³		< 0,5	РД 52.24.524-2009
19.	Общая щелочность (НСО ₃ ⁻)	мг-экв/дм ³		4,7	РД 52.24.493-2006
20.	Железо общее	мг/дм ³	0,3	1,0	ГОСТ 31870-2012
21.	Хром 6-ти валентный	мг/дм ³	0,05		ПНД Ф 14.1.2:4.52-96
22.	Медь	мг/дм ³	1,0		ГОСТ 31870-2012
23.	Никель	мг/дм ³	0,1		ГОСТ 31870-2012
24.	Цинк	мг/дм ³	5,0		ПНД Ф 14.1.2:4.183-02
25.	Свинец	мг/дм ³	0,03		ГОСТ 31870-2012
26.	Кадмий	мг/дм ³	0,001		ГОСТ 31870-2012
27.	Марганец	мг/дм ³	0,1	0,18	ГОСТ 31870-2012
28.	Алюминий	мг/дм ³	0,5		ПНД Ф 14.1.2:4.166-2000
29.	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1		ПНД Ф 14.1.2:4.128-98
30.	Фосфаты (по РО ₄ ³⁻)	мг/дм ³	3,5	0,35	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97
31.	АПВ	мг/дм ³	0,5		ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000
32.	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25		ПНД Ф 14.1.2:4.182-02


Примечание:

1. Протокол подготовлен в двух экземплярах-первый передается Заказчику, а второй хранится в архиве лаборатории.
2. Перепечатка и копирование протокола измерений без разрешения начальника Гидрохимической лаборатории запрещена.
3. Результат распространяется только на предоставленную пробу.

Начальник Гидрохимлаборатории

 О.В.Сорокова

Протокол подготовил

 О.В. Рудакова