

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446800 Самарская область, Кошкинский район,
с. Кошки, ул. Академика Павлова, д. 19 б
(место составления акта)

“ 03 ” сентября 20 18 г.
(дата составления акта)
16⁰⁰ ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20-04/ 273

По адресу: Самарская область, Кошкинский район, 446802, с. Надеждино, улица Центральная, дом №52;
фактический адрес: Самарская область, Кошкинский район, 446802, с. Надеждино, улица Центральная,
дом №52 ИНН 6381010253
(место проведения проверки)

На основании распоряжения №20-04/000259 от 26 июля 2018г. заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области С.А.Шерстневой
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” августа 20 18 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 час.

“ 08 ” августа 20 18 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час

“ 03 ” сентября 20 18 г. с 13 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня (9 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
Сергиевском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выезд
проверки): глава АСП Надеждино м.р. Кошкинский Плякин В.В. 03.08.2018г. 10.00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-----//-----//-----//-----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Сафина Рямия Габдулхаковна; стар
специалист 1 разряда Мельникова Л.Х.; специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиолог
Самарской области в Сергиевском районе»: главный врач – Рафиков Фарит Минефатович; вра
общей гигиене – Хузяганиев Рашид Римович; помощник врача по общей гигиене – Журавлева Е
Александровна; Белованова Н.В., Харитоновна Н.В.- фельдшер-лаборант, Лысенко Л.В.- фельд
лаборант, Савинов А.А.- биолог, Зольникова М.С.- биолог. (аттестат об аккредитации испытател
лабораторного центра (ИЛЦ) № РОСС RU. 0001.510137 от 20.09.2013г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в сл
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличи
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава АСП Надеждино м.р. Кошкинский Плякин В.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представит
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведе
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Администрация сельского поселения Надеждино
Кошкинский (далее по тексту АСП Надеждино) действует на основании Устава сель
поселения Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области, который п
решением Собрания представителей сельского поселения № 70 от 17.07.2014 гс

зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 22 августа 2014 года.

В состав сельского поселения входят населенные пункты с общей численностью 1566 человек: с. Надеждино-1053 чел., с. Новая Жизнь – 355 человека, пос. Ягодный – 123 человека, пос. Александровка – 35 человек, пос. Гранновка- 0 человек.

В хозяйственном ведении Администрации сельского поселения Надеждино находятся 3 сельских дома культуры (СДК), 1 легковой автомобиль ВАЗ-21074, 5 детских площадок, 1 универсальная спортивная площадка. 9 гидротехнических сооружений и 4 пруда; на территории АСП имеются погосты (на 2 захоронения не осуществляются), на балансе они не стоят, содержание осуществляется за счет средств самообложения населения. В 2017-2018 годах на погостах были проведены субботники и замена ограждений.

Административное здание сельского поселения Надеждино 1956 года постройки расположено в центре с. Надеждино, одноэтажное щитовое обложено кирпичом общей площадью 206,2 кв. м. левое крыло здания приспособлено под жилье. В части административного здания имеются кабинет, коридор, складское помещение. Водоснабжение в здании централизованное (только кран для набора воды), канализации нет, туалет на улице. Отопление индивидуальное газовое, освещение совмещенное: искусственное освещение представлено люминесцентными лампами без защитных плафонов; естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Санитарно техническое состояние административных кабинетов не удовлетворительное, крыша двух скатная покрыта шифером, протекает на потолке имеются следы потеков; здание находится в аварийном состоянии (в кабинете МУП потолочная стропила удерживается шкафом) **является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03. 1999г.** Замеры вредных факторов (освещенность, микроклимата, электромагнитного излучения, шума, вибрации, воздуха рабочей зоны) на рабочих местах проведены в рамках специальной оценки условий труда в 2013 году, согласно представленным результатам на рабочих местах бухгалтера и специалистов, работающих с ЭО, освещенность и уровень электро-магнитного излучения не соответствует нормативам, **является нарушением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».**

Сельские дома культуры (СДК).

Все сельские дома культуры (СДК) одноэтажные кирпичные, площадью в с. Надеждино 390,4 кв.м, в с. Новая Жизнь – 271,7 кв.м., в пос. Ягодный-206,4 кв.м. В 2017-2018 г. в СДК Надеждино и с. Новая Жизнь проведены косметические ремонты за счет собственных средств АСП. В СДК пос. Ягодный требуется капитальный ремонт, из-за протекания крыши нарушена целостность потолочного и стенового покрытия, с января 2014г мероприятия в клубе не проводятся, **что является нарушением ст. 24 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 52-ФЗ.**

Система водоснабжения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение во всех населенных пунктах сельского поселения, централизованное. Собственником системы водоснабжения является Администрация Надеждино. На момент проверки в с. Надеждино две артезианских скважины с производительностью по 10 куб м./ час., в с. Новая Жизнь одна артезианская скважина с производительностью по 6 куб м./ час., в пос. Ягодный и пос. Александровка по одной артезианской скважине с производительностью по 6 куб м./ час. **Все перечисленные источники питьевого водоснабжения населения не имеют проектов зон санитарной охраны, что является нарушением п. 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».**

Зона строгого режима данных водозаборов не имеет ограждений, не спланирована для отвода поверхностного стока, на ее территории отсутствуют дорожки с твердым покрытием, водозаборные сооружения не обеспечены охраной, зона строгого режима источников водоснабжения легко доступна для проникновения людей и животных, что может послужить причиной случайного или умышленного загрязнения водопроводных сооружений и питьевой воды, **что является нарушением п. 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».**

Питьевая вода потребителям подается без предварительной очистки и обеззараживания. И скважин погружными насосами вода подается в водонапорные башни. В с.Надеждино водонапорные башни (две из них 1967 года постройки (не эксплуатируются), две объемом по 50куб.м построены по программе «Чистая вода» и приняты в эксплуатацию в 2012г.); в с. Новая Жизнь, пос. Ягодный, пос. Александровка имеется по одной Башне Рожновского. Водонапорные башни в пос. Ягодный и в с. Новая Жизнь построены в 1987-1988г.г. их санитарно-техническое состояние удовлетворительное.

Протяженность водопроводных сетей: в южной части с. Надеждино 11548метров 1967год постройки и 11548метров реконструированы по программе «Чистая вода» и приняты в эксплуатацию в 2014г., в с. Новая Жизнь 3000метров (1988 года постройки), в западной части пос. Ягодный 1км. (1987 года постройки), в южной части пос. Александровка 1км. (2013 год постройки), в пос. Александровка имеется 2 водоразборных колонки. АСП Надеждино в лице главы Плякина В.В. на основании Распоряжения №20/2 от 20.03.2013г. договора№1 от 20. 03.2013г. и акта приема-передачи от 20. 03.2013г. закрепляет часть системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Надеждино, систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Новая Жизнь, пос. Ягодный, пос. Александровка за Муниципальным унитарным предприятием «Надежда».

Но согласно вышеуказанного договора и дополнительного соглашения от 01.08.2016г. АСП Надеждино не закрепляет за Муниципальным унитарным предприятием «Надежда» три из пяти существующих скважин. Закрепленные две скважины названы буровыми под №1615 и №2486 местонахождение их не известно. Также не закреплен водопровод в с.Надеждино протяженностью 11548метров реконструированный по программе «Чистая вода» и принятый в эксплуатацию в 2014г. и две водонапорные башни объемом по 50куб.м построенные по программе «Чистая вода» и принятые в эксплуатацию в 2012г. Соответственно часть системы водоснабжения добывающих воду артезианских скважин, две водонапорные башни по 50куб.м. в с. Надеждино водопроводная сеть протяженностью 11548метров реконструированная в с. Надеждино) никому переданы и их эксплуатацию с целью обеспечения населения питьевой водой осуществляет Администрация сельского поселения Надеждино м.р. Кошкинский.

Отходы. При осмотре территории сельского поселения установлено, что в с. Надеждино численностью -1053 чел., для сбора твердых бытовых отходов установлено всего 2 контейнера (около ВОП, клуб,) в правой части села контейнеров нет; в с. Новая Жизнь с численностью 355человека установлен всего 2 контейнера; контейнеров для сбора мусора на территории пос.Ягодный и пос. Александровка нет. Контейнеры для сбора мусора установлены на земле (площадки для контейнеров для сбора ТБО не оборудованы (отсутствуют ограждения и бетонное или асфальтовое покрытие), что является нарушением п.8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Представлен договор №70/18 от 01.01.2018г. с МППОЖКХ м.р. Кошкинский на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с объектов расположенных по адресу с. Надеждино Центральная дом 52. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от частных домовладений полигоны специально оборудованным транспортом специализированных транспортных фирм сельским поселением не организован и осуществляется силами самих жителей на несанкционированные свалки.

При осмотре территории АСП выявлены несанкционированные свалки которые находятся на окраине села Надеждино, с. Новая Жизнь, пос. Ягодный, пос. Александровка, что способствует размножению синантропных членистоногих и грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 3.5.2.1376-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных работ». Администрацией сельского поселения места для купания людей в летний период времени не определен 1 пляж на пруду «Утиный». Производственный лабораторный контроль за качеством воды в водоеме в летний период времени года не проводится, что является нарушением п.

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Всего работающих в АСП Надеждино 3 человека, лиц до 21 года нет. Основные профессии: глава, специалист, водитель. Рабочих мест с ПЭВМ -4, три из которых не оборудованы специализированной мебелью, что является нарушением п.9 СанПиН 2.2.2/2.4.13.03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам организации работы».

Контингент профессий для прохождения периодического медицинского осмотра на 2018 не разработан, периодический медицинский осмотр работниками АСП в 2016-2017 году пройден, заключительные акты по итогам прохождения периодического медицинского осмотра 2017-2018 г. не представлены, что является нарушением п. 15, п.19, п. 42 Приказа № 302Н 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные периодические медицинские осмотры...».

Дератизационные мероприятия в помещениях принадлежащих администрации сельского поселения (СДК, здание АСП) в 2018г. не проводились, что является нарушением п.3.1, п. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

АСП Надеждино в июне 2018г. организовано проведение противоклещевых мероприятий а именно: обработка кладбищ сельского поселения Надеждино акарицидными средствами

В рамках плановой проверки отобрана вода

По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области Сергиевском районе»:

1. Экспертные заключения № 2114 от 17.08.18 (пр. № 65831 от 17.08.18), № 2115 от 17.08.18 (пр. № 65833 от 17.08.18), № 2110 от 17.08.18 (пр. № 65816 от 17.08.18), №2111 от 17.08.18 (пр. № 65821 от 17.08.18/)- отобранные пробы воды из скважины и распределительной сети с. Надеждино по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества....» ;
2. Экспертное заключение № 2117 от 17.08.18 (протокол № 65837 от 17.08.18) – питьевая централизованная из распределительной сети, отобранная по адресу с. Новая Жизнь, ул. Луговая, д.2, №2116 от 17.08.18 (пр. № 65835 от 17.08.18/) – питьевая вода из распределительной сети по адресу: с. Новая Жизнь, ул. Центральная, д. 19 по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества....» - обнаружены общие колиформные бактерии – 1,6КОЕ в 100мл. при норме отсутствие;
3. Экспертное заключение №2116 от 17.08.18 (пр. № 65835 от 17.08.18/)- питьевая вода из распределительной сети по адресу: с. Новая Жизнь, ул. Центральная, д. 19 по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества....» - обнаружены общие колиформные бактерии – 3 КОЕ в 100мл. при норме отсутствие;
4. Экспертное заключение № 2113 от 17.08.18 (пр. № 65827 от 17.08.18) - вода питьевая из распределительной сети отобранная по адресу с. Новая Жизнь, ул. Центральная (распределительная колонка) не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества....» - по микробиологическим показателям обнаружены общие колиформные бактерии в количестве 3,6 КОЕ в 100мл. воды

норме отсутствие; по санитарно-химическим показателям не соответствует по показателю аммиак - 2,08 мг/дм³, при норме не более 1,5 мг/дм³ – превышение в 1,3 раз.

5. Экспертное заключение № 2112 от 17.08.18 (пр. № 65825 от 17.08.18г.) - вода питьевая из распределительной сети отобранная из скважины с. Новая Жизнь по микробиологическим показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...», по санитарно-химическим показателям не соответствует по показателю аммиак - 2,43 мг/дм³, при норме не более 1,5 мг/дм³ превышение в 1,62 раз.

С работниками организации проведена беседа по вопросам профилактики острых кишечных инфекционных заболеваний, по профилактике ОРВИ, гриппа, геморрагической лихорадки.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо АСП Надеждино м.р. Кошкинский, на главу АСП Надеждино Плякина В.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-----//-----//-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----//-----
нарушений не выявлено: -----//-----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сафина Р.Г.

(подпись проверяющего)

Плякин В.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний, предписание, протоколы административных правонарушений в отношении юридического лица и главы сельского поселения.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт Сафина Р.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава АСП Надеждино м.р. Кошкинский Плякин В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” сентября 20 18

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)