

распределительной сети № 65 831 от 17.08.2018г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе".

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А. Проба на микробиологические показатели отобрана по поручению №20-04/333 от 06.08.2018г. ТО У Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе. На объекте: МУП "Надежда", Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д.68 (ВРК)

Протокол 65 831 от 17.08.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 496/1205			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	БОЕ/100 мл


Заключение по результатам испытаний

вода питьевая централизованная из распределительной сети

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганьев Р. Р.