

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 78776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных

лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.

Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«31» января 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 164 от 31.01.2019г.

Код образца (пробы): 3313.2.29.01.19.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения из распределительной сети холодная-из вводной колонки по адресу: с Надеждино возле дома №36 а по ул. Центральной

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Надежда"

2.1 Юридический адрес:

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52

3. Изготовитель*:

Муниципальное унитарное предприятие "Надежда"

3.1 Юридический адрес*:

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52

3.2. Фактический адрес*:

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52

3.3 Дата и время изготовления *

29.01.2019

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №10 от 15.01.2019 Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана по договору № 16 от 15.01.2019г с МУП "Надежда" из вводной колонки по адресу: с Надеждино возле дома №36 а по ул. Центральной Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 29.01.2019

5. Дата и время* отбора:

29.01.2019 час 8 мин 0

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 164 от 31.01.2019

Стр.1 из 3

директор МУП "Надежда" Миназев Б.М.

6. Дата начала испытаний: 29.01.2019

Дата окончания испытаний: 31.01.2019

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 27/81 от 31.01.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 27/81			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Журавлева Е. А.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 164 от 31.01.2019

Стр.2 из 2