

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П. \_\_\_\_\_  
09.03.2021

Ф. М. Рафиков

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 444 от 09.03.2021**

**Код образца (пробы):** 11646.2.03.03.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие "Надежда"

**2.1 Юридический адрес:**

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52

**2.2 Фактический адрес:**

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие "Надежда"

**3.1 Юридический адрес:\***

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52

**3.2. Фактический адрес:\***

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52

**3.3 Дата и время изготовления:\***

03.03.2021

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

03.03.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

03.03.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №134 от 02.03.2021. Договор №142 от 02.03.2021г. Проба- вода централизованного водоснабжения на микробиологические показатели отобрана на объекте: п.Новая Жизнь, ул.Шоссейная д.2-1..Доставлена автотранспортом при температуре +4 °С..ИНН организации 6381030348 Акт отбора образцов (проб) от 03.03.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

директор МУП "Надежда" Миназев Б.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Даты проведения: 03.03.2021 - 09.03.2021			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 444, от 09.03.2021 Стр.2 из*