

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: fguzsamo@santel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«23» марта 2017 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 23.03.2017 г. № 373

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая холодная из скважины с. Орловка, ул. Любимовская.

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Орловка муниципального
района Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446821, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Орловка с, Октябрьская ул, дом № 12

2.2 Фактический адрес: 446821, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Орловка с, Октябрьская ул, дом № 12

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения
Орловка муниципального района
Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес: 446821, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Орловка с, Октябрьская ул, дом № 12

3.2 Фактический адрес: 446821, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Орловка с, Октябрьская ул, дом № 12

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №83 от 26.01.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 17 306 от 23.03.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.).

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» № 83 от 26.01.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания-на воду питьевую централизованного водоснабжения: Вода питьевая холодная из скважины с. Орловка, ул. Любимовская.- протокол №17306 от 23.03.2017; - на микробиологические показатели- ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г) от 04 августа 2016г.), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.

Пробы воды питьевой холодной из скважины на микробиологические показатели отобраны по договору № 89 от 26.01.2017г.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 120/215			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	БОЕ в 100мл
ОМЧ	5 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл