

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

1.2.7/7.1

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г. Самара, проезд Г. Митирева, 1

«Утверждаю»
Заведующий * организационным отделом
Федерального * бюджетного учреждения
здравоохранения * "Центр гигиены и
эпидемиологии * в Самарской области",
заместитель руководителя ИЛЦ

Зотов В.Г.

«12» мая 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 33 085 от 12.05.2017

Код образца (пробы):

27511.1.18.04.17.Б

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная № 7

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

2.1 Юридический адрес:

446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84 А

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*: -

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Поручение № 20-04/182 от 10.04.2017г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе, проба отобрана на объекте: МП ПОЖКХ м.р. Кошкинский (446800, Самарская область, Коншинский район, с. Кошки, квартал 4, д. 11Б, ВРК с. Долиновка, ул. Долиновская) Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.04.2017г.

5. Дата и время* отбора:

18.04.2017 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Р.С. Анфинагентова - помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе", Р.Г. Сафина - главный специалист ГОУ Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе, К.С. Купцев - слесарь водопроводчик МП ПОЖКХ м.р. Кошкинский

6. Дата начала испытаний: 18.04.2017

Дата окончания испытаний: 28.04.2017

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 33 085 от 12.05.2017

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 1/492 от 02.05.2017, ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1/492			
Жесткость	7,0 ± 1,1	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	3,10 ± 0,62	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	<0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,52 ± 0,13	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Сульфаты	104,0 ± 10,4	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
Хлориды	85,0 ± 12,8	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Железо суммарно	<0,10	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Шарафутдинова Г. А.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)