

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,  
д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

16 сентября 2019 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3616 от 16.09.2019г.**

Код образца (пробы): 69437.2.27.08.19.В

**1. Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения (вода питьевая из распределительной сети холодная №1 - из водопроводного крана д.Городок, ул. Молодежная, д.10)

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

**3. Изготовитель\*:**

Администрация сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области

**3.1 Юридический адрес\*:**

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

**3.2. Фактический адрес\*:**

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

**3.3 Дата и время изготовления \***

27.08.2019

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №129 от 21.02.2019 Проба воды питьевой холодной из распределительной сети централизованного водоснабжения на микробиологические показатели отобрана по договору №152 от 22.02.2019г из водопроводного крана в д. Городок ул. Молодежная, 10, Кошкинского района Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2019

**5. Дата и время\* отбора:**

27.08.2019 час 11 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 3616 от 16.09.2019*

глава с/п Абдулганеев Р.С.

6. Дата начала испытаний: 27.08.2019

Дата окончания испытаний: 02.09.2019

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 524/1 411 от 30.08.2019, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 524/1411			
ОМЧ 37 град С	1 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Журавлева Е. А.**  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 3616 от 16.09.2019*