

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru
Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«16» сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3619 от 16.09.2019г.

Код образца (пробы): 69440.2.27.08.19.В

1. Наименование образца (пробы):

Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из подземного источника-водонапорной башни с. Ст. Шентала

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

3.2. Фактический адрес*:

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

3.3 Дата и время изготовления *

27.08.2019

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №129 от 21.02.2019 Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из подземного источника- на микробиологические показатели отобрана по договору № 151 от 21.02.2019г водонапорной башни с. Ст. Шентала Кошкинского района Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.2019

5. Дата и время* отбора:

27.08.2019 час 11 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)
Протокол № 3619 от 16.09.2019*

глава с/п Абдулганеев Р.С.

6. Дата начала испытаний: 27.08.2019

Дата окончания испытаний: 02.09.2019

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 527/1 414 от 30.08.2019, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 527/1414			
ОМЧ 37 град С	11 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Обнаружено 3 КОЕ в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 3619 от 16.09.2019