

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«20» марта 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 784 от 20.03.2019г.

Код образца (пробы): 15256.2.12.03.19.V

1. Наименование образца (пробы):

Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из подземного источника-водонапорной башни с. Ст. Шентала

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

3.2. Фактический адрес*:

446811, Самарская обл, Кошкинский р-н, Степная Шентала с, Центральная ул, дом № 43

3.3 Дата и время изготовления *

12.03.2019

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №129 от 21.02.2019 Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из подземного источника- на микробиологические показатели отобрана по договору № 151 от 21.02.2019г водонапорной башни с. Ст. Шентала Кошкинского района Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 12.03.2019

5. Дата и время* отбора:

12.03.2019 час 11 мин 0

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 784 от 20.03.2019

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 784 от 20.03.2019