

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков
«24» апреля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28 011 от 24.04.2018г.

Код образца (пробы):

22567.2.10.04.18.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая холодная централизованного водоснабжения (№2вода питьевая централизованная из скважины с. Старая Ивановка)

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

3. Изготовитель*:

Администрация сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области

3.1 Юридический адрес*:

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

3.2.Фактический адрес*:

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

3.3 Дата и время изготовления *

10.04.2018

4. Дополнительные сведения*:

Проба воды питьевой холодной централизованного водоснабжения из подземного источника водоснабжения на микробиологические показатели отобрана по договору №231 от 09.04.2018г из скважины с. Старая Ивановка Кошкинского района. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 10.04.2018

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 28 011 от 24.04.2018

Стр.1 из 2

5. Дата и время* отбора:

10.04.2018 час 10 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

глава с/п Зубов В.И.

6. Дата начала испытаний: 10.04.2018**Дата окончания испытаний:** 13.04.2018**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 141/357 от 13.04.2018, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 141/357			
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	3 КОЕ/мл	число образующий колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 28 011 от 24.04.2018

Стр.2 из 2