

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

12.04.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 924 от 12.04.2021**

**Код образца (пробы):** 21017.2.06.04.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

**2.2 Фактический адрес:**

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

**3. Изготовитель:\***

Администрация сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области

**3.1 Юридический адрес:\***

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

**3.2. Фактический адрес:\***

446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

**3.3 Дата и время изготовления:\***

06.04.2021

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

06.04.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

06.04.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №136 от 02.03.2021 Проба- вода питьевая централизованного водоснабжения (из скважины с.Шпановка, ул.Специалистов) на микробиологические показатели отобрана по Договору 143 от 02.03.2021г. На объекте: АСП Шпановка по адресу 446807, Самарская обл, Кошкинский р-н, Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4 Проба доставлена автотранспортом в термосумке с хладоэлементами при

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

температуре +2°C. ИНН организации 6381010292 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 06.04.2021

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

глава с/п Горланова В.Д. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 47/329 от 12.04.2021			
Даты проведения: 06.04.2021 - 12.04.2021			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*