

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«15» апреля 2021

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «15» апреля 2021 г. № 827

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из скважины

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Шпановка
муниципального района Кошкинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446807, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

2.2 Фактический адрес: 446807, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

3. Изготовитель (разработчик): Администрация сельского поселения
Шпановка муниципального района
Кошкинский Самарской области

3.1. Юридический адрес: 446807, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

3.2 Фактический адрес: 446807, Самарская обл, Кошкинский р-н,
Шпановка с, Специалистов ул, дом № 4

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №136 от 02.03.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 982 от 15.04.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний вода питьевая из скважины в с.Шпановка, ул.Специалистов № 982 от 15.04.2021г. на санитарно-химические показатели ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе".

Лабораторно-инструментальные исследования проведены в микробиологической лаборатории на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 . Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г) по адресу: с. Сергиевск, ул.Н.Краснова, 84 А.

Пробы отобраны 06.04.2021 по договору № 143 от 02.03.2021 г.

Протокол 982 от 15.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 208/110 от 15.04.2021			
Даты проведения: 06.04.2021 - 07.04.2021			
Цветность	10,28 ± 2,06	не более 20,0	градусы
Мутность	1,37 ± 0,27	не более 2,6	ЕМФ
Водородный показатель (рН)	7,2 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Окисляемость перманганатная	1,48 ± 0,44	не более 5,0	мг/дм ³
Сухой остаток	603,0 ± 27,1	не более 1000,0	мг/дм ³
Жесткость	8,7 ± 1,3	не более 7,0	мг-экв/л
Нитраты	6,10 ± 0,91	не более 45,0	мг/дм ³
Хлориды	114,25 ± 17,14	не более 350,0	мг/дм ³
Сульфаты	28,45 ± 3,13	не более 500,0	мг/дм ³
Фториды	0,38 ± 0,06	не более 1,2	мг/дм ³
Аммиак	0,28 ± 0,06	не более 1,5	мг/дм ³
Нитриты	0,023 ± 0,012	не более 3,3	мг/дм ³
Железо общее	0,10 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм ³
Медь	0,13 ± 0,03	не более 1,0	мг/дм ³

Заключение

по результатам испытаний

вода питьевая из скважины.

Не соответствует

по исследованным химическим показателям требованиям раздела 4.СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", таблица 3.1, 3.3.СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания по показателям жесткости

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.