Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков
«19» февраля 2020

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «19» февраля 2020 г. № 230

1. Наименование предмета экспертизы:

1 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84А

3. Изготовитель (разработчик): АСП Русская Васильевка м.р. Кошкинский

3.1. Юридический адрес: 446818, Самарская обл, Кошкинский р-н, Русская Васильевка с, Специалистов ул, дом № 5

3.2 Фактический адрес: 446818, Самарская обл, Кошкинский р-н, Русская Васильевка с, Специалистов ул, дом № 5

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №20-04/58 от 06.02.2020 г. Территориального отдел Управ Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

Протокол лабораторных испытаний № 333 от 19.02.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевск районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания-вода питьевая из скважины в с.Русская Васильевка № 333 от 19.02.2020 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе". Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.),расположенного по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.Проба на санитарно-химические показатели отобрана по поручению №20-04/58 от 06.02.2020г. ТО У Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе.

Протокол 333 от 19.02.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 100/68			
Жесткость	6,95 ± 1,04	Не более 7,0	мг-экв/л
Аммиак	0,27 ± 0,05	Не более 1,5	мг/дм³
Нитраты	8,0 ± 1,2	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	0,053 ± 0,027	не более 3,3	мг/дм³
Хлориды	16,13 ± 2,42	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	17,52 ±3,50	не более 500,0	мг/дм³
Железо общее	<0,1	Не более 0,3	мг/дм³

Заключение
по результатам испытаний

1 вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

по исследованным химическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических

веществ в воде водных объектов хозяйственно - питьевого и культурно-бытового водопользования".

Врач по общей гигиене Хузяганиев Р. Р.