

Информация о несчастных случаях со смертельным исходом, произошедших в поднадзорных Ростехнадзору организациях за 7 месяцев 2021 года.

За 7 месяцев 2021 года произошло 27 несчастных случаев со смертельным исходом, (зафиксирована гибель 27 человек), за аналогичный период 2020 года произошло 23 несчастных случая (25 погибших).

В электроустановках потребителей электрической энергии произошло 11 несчастных случаев со смертельным исходом (40,7%), на объектах электрических сетей – 16 (59,3%).

1. 02.07.2021 года групповой несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «Технологии Энергосистем», Иркутская область.

При производстве наладочных работ на ОРУ 110 кВ гидроэлектростанции произошло повреждение трансформатора напряжения ТП 110 1СШ с выбросом и возгоранием масла, пострадали 2 человека, один из них скончался (техник-наладчик, 1990 г.р.).

2. 08.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом произошел в АО «Новгородоблэлектро», Новгородская область.

При осмотре ВЛ-0,4Кв самочувствие электромонтера (1975 г.р.) резко ухудшилось. Согласно свидетельству о смерти от 9 июля 2021 года причиной смерти электромонтера явилось воздействие электрического тока.

3. 15.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом произошел в ООО «Средне Поволжская сетевая компания», Ульяновская область.

Мастер монтажного участка (1979 г.р.) в составе бригады осуществлял осмотр воздушно-кабельной линии 10кВ, выведенной в ремонт. При осмотре он взял указатель напряжения, произвел осмотр муфт кабельной вставки в начале и конце линии. После чего при выполнении работ на опоре №8 ВЛ-10кВ (без указателя напряжения) произошло падение лестницы мастера монтажного участка, при этом один из свидетелей услышал хлопок.

4. 16.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом произошел в АО «ПРИОНЕЖСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», Республика Карелия.

Около 16:00 в Лахденпохском районе при выполнении работ по снятию дерева с ВЛ-0,4 кВ электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (1979 г.р.) получил электротравму с летальным исходом.

5. 22.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом произошел в ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», Свердловская область.

Члены бригады электрослесарей цеха ДСК-2 асбестообогатительной фабрики производили по наряду-допуску работы по техническому обслуживанию РУ 6 кВ №40. Примерно в 10:20 при обслуживании первой секции электрослесарь (1964 г.р.) самовольно открыл ячейку №3, в которой секционный выключатель остался под напряжением, задев ногой токоведущую часть, он получил электротравму, не совместимую с жизнью.

6. 26.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом произошел в филиале ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети Жуковский РЭС, Московская область.

При проведении капитального ремонта электрооборудования в РТП-38 Жуковского РЭС электромонтер (1975 г.р.) приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и был поражен электрическим током.

7. 29.07.2021 года несчастный случай со смертельным исходом произошел в филиале АО «Мособлэнерго» Мытищинские электрические сети, Московская область.

При промбирровке приборов учета, установленных на опоре №11, электромонтер по эксплуатации счетчиков (1979 г.р.) приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током.

Ведущий специалист по охране труда
администрации м.р. Кошкинский
Т.М. Дудкина