АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2026 № 379

Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района Кошкинский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и с целью своевременной подготовки муниципального района Кошкинский к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района

Кошкинский Самарской области (Далее Программа), согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Кошкинский по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству – руководителя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству администрации муниципального района Кошкинский Рузаева О.В.

Глава
муниципального района
Кошкинский А.С. Широков

Рузаев 21909

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района Кошкинский
от «20» 07 2026 года № 379

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района Кошкинский Самарской области

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий с жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по оценке готовности к отопительному периоду

2.1. Целью программы оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Программа), является оценка готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

2.2. Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией муниципального района Кошкинский (далее - Комиссия). Работа Комиссии осуществляется в отношении объектов и организаций, согласно графику проведения проверок (приложение 1 к Программе). Состав комиссии согласно приложению 2 к настоящей программе.

2.3. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, введенными приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.

2.4. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Права и обязанности членов комиссии:

- Число членов Комиссии включая председателя Комиссии, должно быть нечетным;
- Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения;
- Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

Председатель комиссии обязан:

- возглавлять комиссию и руководить ее деятельность;
- утверждать настоящую программу;
- проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
- координировать работу комиссии;
- определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

Члены комиссии обязаны:

- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- выполнять поручения комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации;
- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликтам интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии;
- члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу,

рассматриваемому комиссией.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 6 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В актах содержатся следующие выводы по итогам испытаний и проверок:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по приложению 7 к Программе и выдаётся администрацией муниципального района Кошкинский, по каждой проверяемой организации в течение 15 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Актом.

2.8. Сроки выдачи паспортов определяются постановлением администрации муниципального района Кошкинский, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, и 1 ноября для теплоснабжающих организаций.

В случае устранения указанных в Акте к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложению 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложению 1 настоящей Программы, обязана, продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение, указанных в акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций документы, подтверждающие:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству электрической энергии в режиме

комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15) в целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности (приложение 3, 4).

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены документы подтверждающие:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в п. 15 Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

18) в целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности (приложение 4, 5).

5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией

1. Комиссия организует взаимодействие теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии в целях обеспечения их готовности к отопительному периоду и согласования документации, подтверждающей выполнение нормативных требований по готовности.

2. Теплоснабжающие организации представляют Комиссии информацию по выполнению требований готовности, указанных в разделе 3 Программы.

3. Потребители тепловой энергии представляют Комиссии информацию по выполнению требований по готовности указанных в разделе 4 Программы, а также представляют объекты, включенные в график проверки (приложение 1 к Программе).

Приложение 1
к Программе

ГРАФИК
Проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального района Кошкинский

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки
1	Теплоснабжающие организации (приложение 8)	2	18.08.2026-28.08.2026
2	Жилищный фонд (приложение 9)	92 МКД	11.08.2026-18.08.2026
3	Учреждения образования (приложение 9)	28	11.08.2026-18.08.2026
4	Учреждения культуры (приложение 9)	34	11.08.2026-18.08.2026
5	Учреждения спорта (приложение 9)	1	11.08.2026-18.08.2026
6	Учреждения здравоохранения (приложение 9)	32	11.08.2026-18.08.2026
7	Соцзащита и соцобслуживание (приложение 9)	4	11.08.2026-18.08.2026
8	Прочие (приложение 9)	3	11.08.2026-18.08.2026

Приложение 2
к Программе

Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального района Кошкинский Самарской области

Председатель комиссии

- Рузаев О.В. – заместитель Главы муниципального района Кошкинский по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству - руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального района Кошкинский;

Заместитель председателя

- Ананко В.А. – директор МП ПОЖКХ (по согласованию);

Секретарь комиссии

- Горбунова Д.С., инженер по надзору за строительством МБУ «Центр эксплуатации зданий образовательных учреждений муниципального района Кошкинский Самарской области» (по согласованию);

Члены комиссии:

- Мезенцев Р.Н. – директор МУП «Теплосеть» (по согласованию);
- Волкова А.П. – начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района Кошкинский;
- Бикбаева А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Кошкинский;
- Бажутова И.В. - старший государственный инспектор Самарского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС (по согласованию);
- Артюхин М.Л. - главный государственный инспектор Самарского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС (по согласованию);
- Загуменнов В.А. - главный государственный инспектор Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазового комплекса (по согласованию);
- Березин С.А. - главный государственный инспектор Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазового комплекса (по согласованию);
- Козлов Д.П. – начальник эксплуатационного участка №1 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (по согласованию).

Приложение 3
к Программе

Образец

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$И_{тсо}$ = $К_{закон\ о\ тепл}$ * 0,9 + $К_{предп}$ * 0,05 + $К_{план}$ * 0,05		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$К_{закон\ о\ тепл}$	$К_{закон\ о\ тепл}$ = $К_{функ}$ * 0,05 + $К_{режим.налад}$ * 0,01 + $К_{качест}$ * 0,01 + $К_{коммучет}$ * 0,01 + $К_{кач.строит}$ * 0,25 + $К_{надеж}$ * 0,65 + $К_{резерв}$ * 0,01 + $К_{порядок}$ * 0,01		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной,	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной,	0,05	$К_{функц}$	$К_{функц}$ = $К_{шт}$ * 0,1 + $К_{согл}$ * 0,1 +		

	диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	пункта 9 Правил	диспетчерской и аварийной служб			$К_{дисп}$ * 0,1 + $К_{перечень}$ * 0,1 + $К_{эксп/произв.инстр}$ * 0,1 + $К_{знаний}$ * 0,1 + $К_{обуч}$ * 0,1 + $К_{отв}$ * 0,1 + $К_{охр.труда}$ * 0,1 + $К_{трен}$ * 0,1		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$К_{шт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$К_{согл}$	$К_{согл} = N_{согл / Nвсего РСО в системе т/сн}$		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{согл}$	Фактическое значение		
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{всего РСО в системе т/сн}$	Фактическое значение		

		теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)						
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	$К_{дисп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	$К_{перечень}$	$К_{перечень} = К_{переченьОПО} * 0,5 + К_{перечень\ неОПО} * 0,5$		
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	$К_{переченьОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.4.2		использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$К_{перечень\ неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$К_{экспл/произв.инстр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний,	0,1	$К_{знаний}$	$К_{знаний}$ = $К_{пров\ зн\ не\ ОПО}$ * 0,5 + $К_{пров\ зн\ ОПО}$ * 0,5		

		знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей					
1.6.1.1			Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	$К_{пров\ зн\ не\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами	0,5	$К_{пров\ зн\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

			промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО					
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	$К_{обуч}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования,	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$К_{отв}$	$К_{отв}$ = $К_{отв\ неОПО}$ * 0,5 + $К_{отв\ ОПО}$ * 0,5		

1.1.8.1		работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$К_{отв\ неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8.2			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	$К_{отв\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	$К_{охр.труда}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)						
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	$К_{трен}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$К_{режим.налад}$	$К_{режим.налад} = К_{темп.граф} * 0,5 + К_{режим.карт} * 0,5$		
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$К_{темп.граф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)						
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	$К_{режим.карт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	$К_{качест}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)						
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	$К_{комм.учет}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической	Показатель наличия нормативно-технического документа по	0,25	$К_{кач.строит}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта					

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 9.3.23 пункта 9, а не подпункт 9.3.123 пункта 9.

1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$К_{надеж}$	$К_{надеж} = К_{освид} * 0,01 +$ $К_{обслед} * 0,05 +$ $К_{дым.труб} * 0,05 +$ $К_{испыт} * 0,01 +$ $К_{гидр} * 0,4 +$ $К_{шурф} * 0,01 +$ $К_{очист.промыв} * 0,4 +$ $К_{электр.сопр} * 0,01 +$ $К_{насос стан} * 0,01 +$ $К_{топл} * 0,03 +$ $К_{матер} * 0,01 +$ $К_{страх} * 0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$К_{освид}$	$К_{освид} =$ $К_{освид не ОПО} * 0,5 +$ $К_{освид ОПО} * 0,5$		
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	$К_{освид не ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных	0,5	$К_{освид ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации					
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	$К_{обслед}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)						
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	$К_{дым.труб}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, $К_{дым.труб}$ принимается равным 1.		
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую	0,01	$К_{испыт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $К_{испыт}$ принимается равным 1.		

		испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей					
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	$К_{гидр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $К_{гидр}$ принимается равным 1		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	$К_{шурф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $К_{шурф}$ принимается равным 1		
1.6.7		Акты о проведении	Показатель наличия актов	0,4	$К_{очист.промыв}$	Наличие - 1		

		очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов			Отсутствие - 0		
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$К_{электр.сопр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $К_{электр.сопр}$ принимается равным 1		
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$К_{насос.стан}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$К_{топл}$	$К_{топл}$ = $К_{догтопл}$ * 0,5 + $К_{запаст}$ * 0,5		
1.6.10.1			Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного	0,5	$К_{догтопл}$	$К_{догтопл}$ = 1, если подтверждено наличие договоров $К_{догтопл}$ = 0, если не подтверждено		

		копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	(заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода			наличие договоров		
1.6.10.2			Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$К_{запаст}$	$К_{запаст}$ = 1, если $Запас_{факт}$ >= $Запас_{нормат}$ $К_{запаст}$ = 0, если $Запас_{факт}$ < $Запас_{нормат}$		
1.6.10.2.1			фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$Запас_{факт}$	фактическое значение		
1.6.10.2.2			утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	$Запас_{нормат}$	фактическое значение		
1.6.11		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$К_{матер}$	$К_{матер}$ = % наличия запас мат факт по инвентар / 100		
1.6.11.2				-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение		

		внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)						
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	$К_{страх}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)						
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	$К_{резерв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)						
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	$К_{порядок}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)						
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$К_{предп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	$К_{план}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Приложение 4
к Программе

Образец

АКТ №
проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 20__/20___гг.

_____ _____
(место составление акта) *(дата составления акта)*

Теплоснабжающая организация _____

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20___ гг.:

_____
(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № _____от _____к отопительному периоду 20__/20___гг., являющееся его неотъемлемой частью на ____листах

Участники комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
" " 20 г.

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение
к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта
к отопительному периоду 20__/20___гг.
от _____№ _____

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок			
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению			
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения			
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии			
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов			
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки			
8.1	Наличие и работоспособность приборов учета			
8.2	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии			
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления			
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки			
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией			

12	Плотность оборудования тепловых пунктов			
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов			
14	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность			
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий			
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта			

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация _____ Потребитель _____

Приложение 5
к Программе

Образец

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$И_{потр} = К_{закон\ о\ тепл} * 0,85 + К_{жил.\ фонд} * 0,06 + К_{газ} * 0,02 + К_{предп} * 0,05 + К_{план} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжен	0,85	$К_{закон\ о\ тепл}$	$К_{закон\ о\ тепл} = К_{безопасн} * 0,8 + К_{режим} * 0,03 + К_{задолж} * 0,15 + К_{учет} * 0,02$		

	теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):		ии					
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + $К_{гидр}$ * 0,31 + $К_{арм}$ * 0,01 + $К_{отв}$ * 0,01 + $К_{испыт}$ * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01		
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)						
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	$К_{арм}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для						

		объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустанов ок	0,01	$К_{отв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлическ их испытаний)	0,31	$К_{испыт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	тепловых энергоустанов ок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов					
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил	Показатель наличия перечня производствен ных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательн ого оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	$К_{перечень}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)						
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатацион ных инструкций объектов теплоснабжен ия и (или) производствен ных инструкций	0,01	Кэкспл/произв.инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжен ия по теплопотребля ющим установкам	0,01	$К_{паспорт.тепл.пункт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющ его функции эксплуатацион ной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисн ых контрактов	0,01	$К_{шт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждаю щих работоспособн ость автоматически х регуляторов температуры воды	0,01	Крегул.темпер	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5		

1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$К_{врез}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$К_{тех.готов}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)						
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$К_{задолж}$	$К_{задолж} = К_{договор} * 0,05 + К_{свер} 0,95$		
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжен ия и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$К_{договор}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$К_{свер}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$К_{учет}$	$К_{учет} = К_{провер.уз.уч} * 0,5 + К_{провер.кип} * 0,5$		

1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер.уз.уч	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительны х приборов в тепловом пункте	0,5	Кпровер.кип	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$К_{жил.фонд}$	$К_{жил.фонд} = К_{контур} * 0,7 + К_{дезинф} * 0,3$		
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$К_{контур}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребле ния с открытой схемой теплоснабжен ия и горячего водоснабжени я актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	$К_{дезинф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)						
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомовог о и внутриквартир ного газового оборудования при предоставлени и коммунальной услуги по газоснабжени ю	0,02	Кгаз	Кгаз = ¯Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5		

3.1		газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционн ых каналов многоквартирн ых домов перед отопительным периодом	0,5	Кдым.вент	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомовог о газового оборудования в многоквартирн ом доме	0,5	Кдогов.тех.обсл	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил	мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						
	технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)							
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	$К_{план}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Приложение 6
к Программе

Образец

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____гг.

_____ "_____"_____20__г.
(место составления акта) *(дата составления акта)*

Комиссия, образованная
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «_____» _____г.
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
С «_____» _____20 __г. по «_____» _____20 __г.
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. _____;
2. _____;
3. _____;
№№
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№ №	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на _____л. в 1 экз.

_____
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на _____л. в 1 экз.

_____
(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на _____л. в 1 экз.

_____
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" _____" _____20 _____г. _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя)
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 7
к Программе

Образец

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/_____гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

№№ _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____ №_____.

_____ _____
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 8
к Программе

Перечень
теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального района Кошкинский Самарской области

п/п	Наименование организации, адрес	Объект проверки
1	**МУП «Теплосеть», с. Кошки, квартал 4, д. 11А**	
1	с. Кошки, квартал 1, д. 9	Котельная №1 "Школьная" с тепловыми сетями
2	с. Кошки, ул. Луговая, д. 26В	Котельная №2 "Луговая" с тепловыми сетями
3	с. Кошки, ул. Академика Павлова, д. 29Б	Котельная №3 "Больничная" с тепловыми сетями
4	ст. Погрузная, ул. Заводская, д.23а	миникотельная
5	ст. Погрузная, ул. Заводская, д.15а	миникотельная
6	ст. Погрузная, ул. Первомайская, д.60А	миникотельная
7	ст. Погрузная, ул. Полевая, д.2/4	миникотельная
8	ст. Погрузная, ул. Полевая, д.3/5	миникотельная
9	с. Кошки, ул. Парковая, д.1Д	модульная котельная детского сада
10	с. Надеждино, ул. Центральная, д.36а	Котельная ПУ-68 с тепловыми сетями
11	с. Четыровка, ул. Центральная, д. 31А	модульная котельная школы с. Четыровка
12	с. Кошки, ул. Советская, д. 3а	миникотельная
13	ст. Погрузная, ул. Первомайская, д.68	миникотельная
2	**ООО «СамРЭК-Эксплуатация», г. Самара, территория Опытная Станция по Садоводству, здание 11А**	
1	с. Б. Константиновка, ул. Центральная, д. 54	Котельная №1-3 с тепловыми сетями
2	с. Б. Константиновка, ул. Центральная, д. 52	Котельная №1-4 с тепловыми сетями
3	с. Кошки, ул. Первомайская, д.3	Котельная №1-5 с тепловыми сетями
4	с. Мамыково, ул. Центральная, д. 24	Котельная №1-6 с тепловыми сетями
5	с. Н. Фейзуллово, ул. Центральная, д. 45	Котельная №1-7 с тепловыми сетями
6	д. Рахмановка, ул. Школьная, д. 6Г	Котельная №1-8 с тепловыми сетями
7	с. Р. Васильевка, ул. Луговая, д. 1	Котельная №1-9 с тепловыми сетями
8	с. Р. Васильевка, ул. Специалистов, д. 1	Котельная №1-10 с тепловыми сетями
9	с. Ст. Ивановка, ул. Центральная, д.4А	Котельная №1-11 с тепловыми сетями
10	с. Ст. Ивановка, ул. Центральная, д.2А	Котельная №1-12 с тепловыми сетями
11	с. Ст. Ивановка, ул. Центральная, д. 3А	Котельная №1-13 с тепловыми сетями
12	с. Ст. Тенеево, ул. Центральная, д. 31	Котельная №1-14 с тепловыми сетями
13	с. Ст. Тенеево, ул. Центральная, д. 38	Котельная №1-15 с тепловыми сетями
14	с. Кошки, квартал 3, д. 17	Котельная №1-16 с тепловыми сетями
15	с. Кошки, квартал 5, д. 17	Котельная №1-17 с тепловыми сетями
16	ст. Погрузная, ул. Пионерская, д. 3	Котельная №1-18 с тепловыми сетями
17	ст. Погрузная, ул. Спортивная, д. 8А	Котельная №1-19 с тепловыми сетями

Приложение 9
к Программе

Перечень
потребителей в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального района Кошкинский Самарской области

п/п	Наименование организации, адрес	Объект проверки
	Жилищный фонд сельского поселения Кошки	
1	с. Кошки, квартал №1, д. 1	Теплопотребляющие установки МКД
2	с. Кошки, квартал №1, д. 2	Теплопотребляющие установки МКД
3	с. Кошки, квартал №1, д. 4	Теплопотребляющие установки МКД
4	с. Кошки, квартал №1, д. 5	Теплопотребляющие установки МКД
5	с. Кошки, квартал №1, д. 6	Теплопотребляющие установки МКД
6	с. Кошки, квартал №1, д. 7	Теплопотребляющие установки МКД
7	с. Кошки, квартал №1, д. 8	Теплопотребляющие установки МКД
8	с. Кошки, квартал №1, д. 8А	Теплопотребляющие установки МКД
9	с. Кошки, квартал №2, д. 1	Теплопотребляющие установки МКД
10	с. Кошки, квартал №2, д. 2	Теплопотребляющие установки МКД
11	с. Кошки, квартал №2, д. 3	Теплопотребляющие установки МКД
12	с. Кошки, квартал №2, д. 4	Теплопотребляющие установки МКД
13	с. Кошки, квартал №2, д. 5	Теплопотребляющие установки МКД
14	с. Кошки, квартал №2, д. 6	Теплопотребляющие установки МКД
15	с. Кошки, квартал №3, д. 1	Теплопотребляющие установки МКД
16	с. Кошки, квартал №3, д. 2	Теплопотребляющие установки МКД
17	с. Кошки, квартал №3, д. 3	Теплопотребляющие установки МКД
18	с. Кошки, квартал №3, д. 4	Теплопотребляющие установки МКД
19	с. Кошки, квартал №3, д. 5	Теплопотребляющие установки МКД
20	с. Кошки, квартал №3, д. 6	Теплопотребляющие установки МКД
21	с. Кошки, квартал №3, д. 7	Теплопотребляющие установки МКД
22	с. Кошки, квартал №3, д. 8	Теплопотребляющие установки МКД
23	с. Кошки, квартал №3, д. 9	Теплопотребляющие установки МКД
24	с. Кошки, квартал №3, д. 10	Теплопотребляющие установки МКД
25	с. Кошки, квартал №3, д. 11	Теплопотребляющие установки МКД
26	с. Кошки, квартал №3, д. 12	Теплопотребляющие установки МКД
27	с. Кошки, квартал №3, д. 13	Теплопотребляющие установки МКД
28	с. Кошки, квартал №3, д. 14	Теплопотребляющие установки МКД
29	с. Кошки, квартал №3, д. 15	Теплопотребляющие установки МКД
30	с. Кошки, квартал №3, д. 16	Теплопотребляющие установки МКД
31	с. Кошки, квартал №3, д. 18	Теплопотребляющие установки МКД
32	с. Кошки, квартал №3, д. 19	Теплопотребляющие установки МКД
33	с. Кошки, квартал №3, д. 20	Теплопотребляющие установки МКД
34	с. Кошки, квартал №3, д. 21	Теплопотребляющие установки МКД
35	с. Кошки, квартал №3, д. 22	Теплопотребляющие установки МКД
36	с. Кошки, квартал №4, д. 4	Теплопотребляющие установки МКД
37	с. Кошки, квартал №4, д. 5	Теплопотребляющие установки МКД
38	с. Кошки, квартал №4, д. 6	Теплопотребляющие установки МКД
39	с. Кошки, квартал №4, д. 7	Теплопотребляющие установки МКД
40	с. Кошки, квартал №5, д. 2	Теплопотребляющие установки МКД
41	с. Кошки, квартал №5, д. 3	Теплопотребляющие установки МКД
42	с. Кошки, квартал №5, д. 4	Теплопотребляющие установки МКД
43	с. Кошки, квартал №5, д. 5	Теплопотребляющие установки МКД

44	с. Кошки, квартал №5, д. 6	Теплопотребляющие установки МКД
45	с. Кошки, квартал №5, д. 7	Теплопотребляющие установки МКД
46	с. Кошки, квартал №5, д. 8	Теплопотребляющие установки МКД
47	с. Кошки, квартал №5, д. 9	Теплопотребляющие установки МКД
48	с. Кошки, квартал №5, д. 10	Теплопотребляющие установки МКД
49	с. Кошки, квартал №5, д. 11	Теплопотребляющие установки МКД
50	с. Кошки, квартал №5, д. 12	Теплопотребляющие установки МКД
51	с. Кошки, квартал №5, д. 13	Теплопотребляющие установки МКД
52	с. Кошки, квартал №5, д. 14	Теплопотребляющие установки МКД
53	с. Кошки, квартал №5, д. 15	Теплопотребляющие установки МКД
54	с. Кошки, квартал №5, д. 16	Теплопотребляющие установки МКД
55	с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 2	Теплопотребляющие установки МКД
56	с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 3	Теплопотребляющие установки МКД
57	с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 3 А	Теплопотребляющие установки МКД
58	с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 3 Б	Теплопотребляющие установки МКД
59	с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 4	Теплопотребляющие установки МКД
60	с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 4 А	Теплопотребляющие установки МКД
61	с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 6	Теплопотребляющие установки МКД
62	с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 8	Теплопотребляющие установки МКД
63	с. Кошки, ул. Берёзовая, д. 1	Теплопотребляющие установки МКД
64	с. Кошки, ул. Куйбышевская, д. 4	Теплопотребляющие установки МКД
65	с. Кошки, ул. Мира, д. 1	Теплопотребляющие установки МКД
66	с. Кошки, ул. Мира, д. 3	Теплопотребляющие установки МКД
67	с. Кошки, ул. Мира, д. 4	Теплопотребляющие установки МКД
68	с. Кошки, ул. Мира, д. 25	Теплопотребляющие установки МКД
69	с. Кошки, ул. Мира, д. 27	Теплопотребляющие установки МКД
70	с. Кошки, ул. Мира, дом 27 "А"	Теплопотребляющие установки МКД
71	с. Кошки, ул. Мира, д. 29	Теплопотребляющие установки МКД
72	с. Кошки, ул. Мира, д. 31	Теплопотребляющие установки МКД
73	с. Кошки, ул. Советская, д. 38	Теплопотребляющие установки МКД
74	ст. Погрузная, ул. Заводская, д. 15	Теплопотребляющие установки МКД
75	ст. Погрузная, ул. Заводская, д. 19	Теплопотребляющие установки МКД
76	ст. Погрузная, ул. Заводская, д. 19 А	Теплопотребляющие установки МКД
77	ст. Погрузная, ул. Заводская, д. 25	Теплопотребляющие установки МКД
78	ст. Погрузная, ул. Полевая, д. 3	Теплопотребляющие установки МКД
79	ст. Погрузная, ул. Полевая, д. 5	Теплопотребляющие установки МКД
	Жилищный фонд сельского поселения Надеждино	
80	с. Надеждино, ул. Центральная, д 36	Теплопотребляющие установки МКД
81	п. Ягодный, ул. Березовая, д 4	Теплопотребляющие установки МКД
	Жилищный фонд сельского поселения Орловка	
82	с. Орловка, ул. Гагарина, д 12	Теплопотребляющие установки МКД
83	с. Орловка, ул. Гагарина, д 14	Теплопотребляющие установки МКД
84	с. Орловка, ул. Гагарина, д 16	Теплопотребляющие установки МКД
85	с. Орловка, ул. Гагарина, д 18	Теплопотребляющие установки МКД
86	с. Орловка, ул. Гагарина, д 2	Теплопотребляющие установки МКД
87	с. Орловка, ул. Гагарина, д 20	Теплопотребляющие установки МКД
88	с. Орловка, ул. Гагарина, д 22	Теплопотребляющие установки МКД
89	с. Орловка, ул. Гагарина, д 4	Теплопотребляющие установки МКД
90	с. Орловка, ул. Гагарина, д 6	Теплопотребляющие установки МКД
91	с. Орловка, ул. Гагарина, д 8	Теплопотребляющие установки МКД
	Жилищный фонд сельского поселения Шпановка	
92	с. Старая Ивановка, ул. Центральная, д 3	Теплопотребляющие установки МКД
	Учреждения образования	

1	ГБОУ ООШ с. Нижняя Быковка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Нижняя Быковка, ул. Центральная, 10Г
2	СП д/с «Тополек» ГБОУ ООШ с. Нижняя Быковка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Нижняя Быковка, ул. Центральная, 10 Е
3	ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Русская Васильевка, ул. Луговая, д.1
4	Тенеевский филиал ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старое Тенеево, ул. Центральная, д.31
5	ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Б. Константиновка, ул. Центральная, д.54
6	ГБОУ ООШ с. Большая Романовка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Большая Романовка, ул. Романовская, 62
7	ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Большое Ермаково, ул. Школьная, 1 А
8	ГБОУ СОШ с. Кошки	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Мира д.5
9	СП д/с «Колобок» ГБОУ СОШ с. Кошки	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Залесье, ул. Школьная, д. 4
10	СП д/с «Теремок» ГБОУ СОШ с. Кошки	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, квартал 3, дом 17
11	СП д/с «Ласточка» ГБОУ СОШ с. Кошки	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Первомайская, д 3
12	СП д/с «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, квартал 5, дом 17
13	СП д/с «Сказка» ГБОУ СОШ с. Кошки	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Парковая, 1Д
14	ГБОУ СОШ с. Новая Кармала	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Новая Кармала, ул. Центральная, д.72
15	ГБОУ СОШ с. Надеждино	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Надеждино, ул. Центральная, д.61.
16	СП д/с «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Надеждино	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Надеждино, ул. Садовая д.5
17	ГБОУ СОШ с. Орловка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Орловка, ул. Октябрьская, д.50
18	СП д/с «Березка» ГБОУ СОШ с. Орловка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Орловка, ул. Гагарина, д.3А
19	ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Погрузная	Теплопотребляющие установки, адрес: ст. Погрузная, ул. Пионерская, 3
20	СП д/с «Родничок» ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Погрузная	Теплопотребляющие установки, адрес: ст. Погрузная, ул. Спотивная, д. 8а
21	ГБОУ ООШ с. Старая Ивановка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 2
22	ГБОУ ООШ с. Старая Кармала	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.16
23	ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старое Максимкино, ул. Школьная, 5
24	ГБОУ ООШ с. Четыровка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Четыровка, ул. Центральная, д. 31
25	Филиал ГБОУ ООШ с. Четыровка	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Белоозерная, ул. Придорожная, д.9
26	Шпановский филиал ГБОУ СОШ с. Кошки	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Шпановка, ул. Специалистов, д.1
27	ГБПОУ «Губернский техникум муниципального района Кошкинский»	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Мира, д.2
28	ГБПОУ «Губернский техникум муниципального района Кошкинский»	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, 4 квартал, д.2
	Учреждения культуры	
1	Межпоселенческий культурно-досуговый центр	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, улица Советская, дом 30

2	Кошкинский историко-краеведческий музей	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. 60 Лет Октября, дом 21в
3	Кошкинская центральная библиотека	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Куйбышевская, дом 6
4	Орловский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Орловка, ул. Октябрьская, дом 24
5	Белоозерский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Белоозерная, ул. Придорожная, д. 5
6	Четыровский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Четыровка, ул. Центральная, д. 61
7	Больше-Константиновский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Б. Константиновка, ул. Центральная, д. 52
8	Степно-Шенталинский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Ст. Шентала, ул. Центральная, д. 41
9	Старо-Фейзулловский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старое Фейзуллово, ул. Озерная, д. 45
10	Старо-Кармалинский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 14
11	Ново-Кармалинский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 38
12	Старо- Юреевский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старое Юреево, ул. Центральная, д. 71а
13	Старо-Максимкинский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старое Максимкино, ул. Школьная, д. 3
14	Больше-Ермаковский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, д. 19
15	Залесьевский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Залесье, ул. Центральная, д. 20
16	Русско-Васильевский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Р. Васильевка, ул. Специалистов, д. 1
17	Ново-Фейзулловский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Новое Фейзуллово, ул. Центральная, д. 45
18	Степно-Мамыковский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Ст. Мамыково, ул. Центральная, д. 24
19	Тенеевский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Тенеево, ул. Центральная, д. 38
20	Старо-Ивановский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. старая Ивановка, ул. Центральная, д. 4
21	Шпановский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Шпановка, ул. Специалистов, д. 4
22	Мало-Чесноковский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Рахмановка, ул. Школьная, д. 6а
23	Нижне- Быковский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Нижняя Быковка, ул. Центральная, д. 10д
24	Надеждинский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Надеждино, ул. Центральная, д. 48
25	Кошкинская детская школа искусств	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Советская, д. 34
26	Антипкинский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Антипкино, ул. Нижняя, д. 41
27	Больше-Романовский сельский дом культуры	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Б. Романовка, ул. Романовская, д. 62
28	Власть-Труднинский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Городок, ул. Полевая, д. 17а
29	Ерандаевский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Ерандаево, ул. Центральная, д. 19
30	Красновский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Красновка, ул. Школьная, д. 6
31	Лево-Салаванский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: д.

		Левый Салаван, ул. Липовая, д. 25
32	Мало-Максимкинский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Малое Максимкино, ул. Полевая, д. 18
33	Ульяновский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: пос. Ульяновка, ул. Ульяновская, д. 30б
34	Ягоднинский сельский клуб	Теплопотребляющие установки, адрес: пос. Ягодный, ул. Березовая, д. 56
	Учреждения спорта	
1	Спортивный комплекс «Победа» входит в состав ГАУ СО «Арена»	Теплопотребляющие установки, с. Кошки, ул. Парковая, д. 1В
	Учреждения здравоохранения	
1	Белоозерный ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Белоозерная, ул. Придорожная, 11
2	Больше-Константиновский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Б. Константиновка, ул. Центральная, 65а
3	Власть-Трудинский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Городок, ул. Полевая, 15а
4	Ерандаевский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Ерандаево, ул. Центральная, 19
5	Залесьевский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Залесье, ул. Школьная, 2а
6	ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ»	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Академика Павлова, 29
7	Красновский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Красновка, ул. Школьная, 6
8	Лево-Салаванский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Левый Салаван, ул. Липовка, 27
9	Мало-Максимкинский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Малое Максимкино, ул. Полевая, 18
10	Мамыковский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Мамыково, ул. Центральная, 24
11	Нижне-Быковский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Нижняя Быковка, ул. Центральная, 10е
12	Ново-Фейзулловский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Новое Фейзуллово, ул. Центральная, 45
13	Офис врача общей практики с. Большое Ермаково	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Большое Ермаково, ул. Центральная, 13
14	Офис врача общей практики с. Надеждино	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Надеждино, ул. Центральная, 46
15	Офис врача общей практики с. Новая Кармала	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Новая Кармала, ул. Рабочая, 32а
16	Офис врача общей практики с. Тенеево	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Тенеево, ул. Центральная, 42а
17	Плодовхозский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: п. Новая Жизнь, ул. Центральная, 14
18	Старо-Ивановский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старая Ивановка, ул. Центральная, 6А
19	Старо-Фейзулловский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старое Фейзуллово, ул. Озерная, 41
20	Старо-Юреевский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старое Юреево, ул. Центральная, 65
21	Степно-Шенталинский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Степная Шентала, ул. Центральная, 2
22	Ульяновский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: п. Ульяновка, ул. Ульяновская, 28-а
23	ФАП с. Большая Романовка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Большая Романовка, ул. Романовская, 68
24	Офис врача общей практики с. Орловка	Теплопотребляющие установки, адрес: с.

		Орловка, ул. Октябрьская, 26
25	ФАП с. Русская Васильевка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Русская Васильевка, ул. Приовражная, 2
26	ФАП с. Старая Кармала	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старая Кармала, ул. Школьная, 14б
27	ФАП с. Старое Максимкино	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Старое Максимкино, ул. Школьная, 3Г
28	ФАП ст. Погрузная	Теплопотребляющие установки, адрес: ж/д_ст. Погрузная, ул. Школьная, 12в
29	ФАП с. Четыровка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Четыровка, ул. Центральная, 75
30	ФАП с. Шпановка	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Шпановка, ул. Специалистов, 3
31	Чесноковский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: д. Рахмановка, ул. Школьная, 6
32	Юмратский ФАП	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Юмратка, ул. Большая, 56
	Соцзащита и соцобслуживание	
1	ГБУК СО «Кошкинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Орловка, ул. Октябрьская, 2А
2	ГКУ СО «Кошкинский Социально-реабилитационный центр для Несовершеннолетних»	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Большая Романовка, ул. Романовская, 64
3	ГБУ СО Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кошкинский	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. 60 лет Октября, 44
4	ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа»	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Советская, 34
	Прочие	
1	Кошкинское РОВД	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Первомайская, 1
2	МФЦ	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Советская, 4А
3	Нежилое здание	Теплопотребляющие установки, адрес: с. Кошки, ул. Советская, 5